



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFORMACIÓN Y MEDIOS

Ciudad de México a 4 de noviembre de 2025
Tarjeta Informativa No. 20250411-1

TARJETA INFORMATIVA

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), atiende una fuga registrada en una tubería de 48 pulgadas en el acueducto ubicado sobre Periférico Oriente, casi esquina con avenida Revolución Social, colonia Vicente Guerrero en la Alcaldía Iztapalapa.

En la zona existe una falla geológica transversal, a la cual se atribuye la separación de dos tubos que originó la fuga el domingo 2 de noviembre. De manera inmediata cuadrillas acudieron al lugar para iniciar con los trabajos estos incluyen un movimiento de válvulas y así disminuir el flujo, posteriormente la excavación del área a fin descubrir la tubería afectada.

Trabajan 40 personas de esta Dependencia, además de retroexcavadoras y equipos de bombeo que permitan extraer el agua acumulada y llevar a cabo la instalación de una silleta; una pieza especial el cual controla la fuga sin necesidad de cortar completamente la tubería, además de la colocación de aros con el fin de darle hermeticidad y no existan filtraciones.

Se mantiene coordinación con la Alcaldía Iztapalapa, también se cuenta con el apoyo de elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito para agilizar la circulación vehicular.

La SEGIAGUA trabaja para aminorar las posibles afectaciones a la ciudadanía. Reitera a la población en caso de ser necesario, podrá solicitar el envío de pipas de agua gratuitas a través de la Línea H2O *426.

—oo0oo—

