



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFORMACIÓN Y MEDIOS

Ciudad de México 28 de agosto de 2025
Tarjeta Informativa No. 20250828-1

TARJETA INFROMATIVA

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informa que el desfogue de agua que se presentó en la Av. División del Norte, a la altura de la calle Llantén, colonia Xotepingo, Coyoacán, se originó debido a que la Planta de Bombeo Xotepingo se quedó sin energía eléctrica y quedó fuera de servicio, por lo que se interrumpió el bombeo del agua que proviene desde el poniente de la Ciudad.

La SEGIAGUA detuvo de inmediato la conducción del vital líquido para controlar la salida del recurso hídrico en el acueducto de 48 pulgadas de diámetro (1.21 metros).

Se confirmó que se trató de un problema eléctrico por lo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) envió personal a la zona y determinó una falla en un fusible (dispositivo de seguridad), a consecuencia de un corto circuito ocasionado por lluvia y desgaste del material. Después del restablecimiento de las líneas eléctricas de la CFE la planta de bombeo Xotepingo retomó su operación.

La SEGIAGUA mantiene disponible las 24 horas del día la Línea H2O *426 para realizar cualquier reporte de fuga de agua o afectaciones a la infraestructura hidráulica en la Ciudad de México.

-oo00oo-





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFORMACIÓN Y MEDIOS



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN