



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFORMACIÓN Y MEDIOS

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2025
Tarjeta Informativa No. 20250913-01

TARJETA INFORMATIVA

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informa que desde el momento que se tuvo conocimiento de la caída de un camión en un socavón en la alcaldía Iztapalapa, la tarde de este sábado, personal de esta dependencia se desplazó al lugar para brindar la atención necesaria.

De acuerdo a las evaluaciones preliminares, la oquedad, localizada en el cruce de Calle 4 y Av. 5, colonia Renovación, mide 6.30 metros de ancho, 12 metros de largo y 8 metros de profundidad, originada por la afectación a un tramo del colector de 2.44 metros de diámetro.

Personal de la SEGIAGUA, en colaboración con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, de la Ciudad de México (SGIRPC) acordonaron la zona mientras se hacen las maniobras para retirar el camión repartidor.

Posteriormente se iniciará la obra necesaria para la reparación de la vialidad afectada en el menor tiempo posible.

Se recomienda a la población, por seguridad, mantenerse fuera de la zona y atender las recomendaciones de las autoridades que se encuentran en el lugar.

-oOo-

