

**CIUDAD DE MÉXICO**  
 CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Junta de Aclaración de Bases.  
 Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
 Requisición: DEAP-2001-2025.  
 Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
 Recursos Locales.

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, día y hora señalados para llevar a cabo la Junta de Aclaración de Bases del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025, para la adquisición de **Accesorios para reparación de fugas**, que celebra la *Secretaría de Gestión Integral del Agua*, de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 134 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, 26, 27 inciso a, 28, 30 fracción I, 32 y 43 de la *Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal*, prevista en el punto 6.1 de las Bases del Procedimiento; reunidos en la **Sala de Juntas de la Subdirección de Compras y Control de Materiales de la Secretaría de Gestión Integral del Agua**, sito en Calle Río de la Plata número 48, 5° piso, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, Ciudad de México; los servidores públicos representantes de la *Secretaría de Gestión Integral del Agua* y órgano interno de control, así como los representantes de las empresas licitantes que al final de la presente se relacionan; por lo que se procede a dejar asentados los siguientes hechos:-----

La *Secretaría de Gestión Integral del Agua*, a través del servidor público, el C. Fernando Correa Pérez, **Subdirector de Servicios Generales**, designado como Responsable y Encargado del Despacho de la Subdirección de Compras y Control de Materiales, por el Lic. Alejandro Rivera Frago, **Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios** mediante oficio GCDMX/SEGIAGUA/DGAF/DRMAS-02348/2025 de fecha 16 de mayo del año en curso, quien preside el evento, manifiesta que el presente evento se realiza con fundamento en los artículos 37 y 43 de la *Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal*, y, 40 y 41 de su *Reglamento*, procede a presentar a los participantes del mismo.-----


Quine preside el evento, declara un receso, con la finalidad de dar respuesta a los cuestionamientos presentados por las empresas licitantes, reanudando a las 13:00 horas de esta misma fecha.-----

Siendo las trece horas del veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, se reanuda la Junta de Aclaración de Bases del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025, para la adquisición de **Accesorios para reparación de fugas**.-----

La representante del Órgano Interno de Control en la *Secretaría de Gestión Integral del Agua*, Claudia Mariel Reyes Meneses, en uso de la palabra manifiesta: *...con fundamento en el artículo 136 fracción XXIV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, que su asistencia tiene como finalidad verificar que la celebración de este acto, se realice conforme a la normatividad vigente; por consiguiente, no avala el contenido de la información y análisis de las propuestas, así como tampoco los términos del fallo que en su caso se emita.*-----

**I. Aclaraciones de carácter administrativo.**

1. Las Propuestas que presenten los licitantes deberán cumplir con la calidad, especificaciones técnicas, unidad de medida y cantidad de los bienes, requeridas en el **Anexo Uno** de las Bases y lo asentado en el acta del presente evento.-----
2. Los formatos que se incluyen en las bases deben considerarse una guía en el Procedimiento, por lo que la correcta presentación de la propuesta es responsabilidad de los licitantes.-----
3. Para agilizar la conducción del **Acto de Presentación y Apertura de Propuestas**, se solicita que los licitantes cumplan con los siguientes requisitos, aclarando que el incumplimiento de éstos no será motivo de descalificación:-----
  - a) La **Propuesta Técnica**, deberá foliarse consecutivamente, iniciando con el 001.-----
  - b) La **Propuesta Técnica** y la **Propuesta Económica** deberán entregarse, además, en archivo electrónico, en medio físico (C.D. o U.S.B. con carácter reintegrable), en procesador de texto Microsoft Word o en hoja de cálculo Microsoft Excel en cualquiera de sus versiones.-----
4. Los licitantes podrán obtener copia de las Actas Circunstanciadas de los eventos, en archivo electrónico, en medio físico (U.S.B.), en la Unidad Departamental de Abastecimientos de la Subdirección de Compras y Control de Materiales-----
5. La firma del contrato se llevará a cabo el **tres de junio de dos mil veinticinco**. El licitante ganador a la firma del mismo deberá entregar los **Requisitos para la firma del contrato** que se establecen en el punto 11.2 de las Bases del Procedimiento, en la Subdirección de Compras y Control de Materiales de la SEGIAGUA, de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas.-----



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Junta de Aclaración de Bases  
Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
Requisición: DEAP-2001-2025.  
Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
Recursos Locales.

**II. Aclaraciones de carácter Técnico.**

Los representantes de la Dirección Ejecutiva de Agua Potable, hacen las siguientes precisiones a las Bases del Procedimiento, de acuerdo con lo siguiente: -----


- Con relación al punto 2.13 Adjudicación por cantidad determinada se modifica dicho punto para quedar de la siguiente manera:

**2.13 Adjudicación por lote**

La adjudicación se realizará **por lote**, al o los licitantes que cumplan con todos los requisitos legales y administrativos, técnicos y económicos establecidos en estas Bases, y oferte los precios más bajos

Por tal motivo los lotes se conformarán de la siguiente manera:

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad
<b>LOTE 1</b>			
1	Abrazadera universal fabricada de acero inoxidable AISI 304 en un solo panel, cuerpo calibre 20 guías de sujeción y uñas para tornillos en acero inoxidable AISI 304 calibre 10 tornillos galvanizados de 7/8" hule buna N grabado o cuadrículado (diseño GAFE) dureza 80 shore a espesor de 1/4" al centro como elemento de sello, sujetador de tornillos de acero inoxidable calibre 10 y tuerca galvanizada, de 20" de diámetro nominal, con rango de 570 a 600 mm de 16" de ancho.	30	pieza
2	Abrazadera universal fabricada en acero inoxidable AISI 304 en un solo panel, cuerpo calibre 20, guías de sujeción y uñas para tornillos en acero inoxidable AISI 304 calibre 10 tornillos galvanizados de 7/8" hule buna N grabado o cuadrículado (diseño GAFE) dureza 80 shore a espesor de 1/4" al centro como elemento de sello, sujetador de tornillos de acero inoxidable calibre 10 y tuerca galvanizada, de 20" de diámetro nominal, con rango de 550 a 575 mm 16" de ancho.	30	pieza
3	Abrazadera universal de acero inoxidable diámetro nominal de (6") rango 155 a 175 mm, ancho 10" en un solo panel.	500	pieza
4	Abrazadera universal de acero inoxidable diámetro nominal de (6") rango 170 a 190 mm, ancho 8" en un solo panel.	500	pieza
5	Abrazadera universal de acero inoxidable diámetro nominal de 102 mm (4") rango 100 a 120 mm, ancho 8" en un solo panel.	500	pieza
6	Abrazadera universal de acero inoxidable diámetro nominal de 102 mm (4") rango 120 a 140 mm, ancho 8" en un solo panel.	500	pieza
7	Abrazadera universal de acero inoxidable diámetro nominal de 12" rango 315 a 345 mm, ancho 12" en un solo panel.	150	pieza
8	Abrazadera universal de acero inoxidable diámetro nominal de 12" rango 340 a 370 mm, ancho 12" en un solo panel.	200	pieza
9	Adaptador de hierro dúctil bridado amplio rango de 4" de diámetro de 107 a 135 mm.	100	pieza
10	Adaptador de hierro dúctil bridado amplio rango de 6" de diámetro de 159 a 184 mm.	100	pieza
11	Adaptador de hierro dúctil bridado amplio rango de 12" de diámetro de 315 a 332 mm.	100	pieza
12	Adaptador de hierro dúctil bridado amplio rango de 12" de diámetro de 324 a 365 mm.	100	pieza
<b>LOTE 2</b>			
13	Brida soldable de acero al carbón SLIP-ON cara realizada según NORMA ASTM 105 para 150 LBS de 4" de diámetro.	40	pieza
14	Brida soldable de acero al carbón SLIP-ON cara realizada según NORMA ASTM 105 para 150 LBS de 6" de diámetro.	40	pieza
15	Brida soldable de acero al carbón SLIP-ON cara realizada según NORMA ASTM 105 para 150 LBS de 8" de diámetro.	20	pieza
16	Brida soldable de acero al carbón SLIP-ON cara realizada según NORMA ASTM 105 para 150 LBS de 12" de diámetro.	50	pieza
17	Brida soldable 16" tipo SLIP-ON cara saliente clase de 300.	10	pieza
18	Brida soldable 20" tipo SLIP-ON cara saliente clase de 300.	20	pieza




SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CIUDAD DE MÉXICO  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Junta de Aclaración de Bases.  
Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
Requisición: DEAP-2001-2025.  
Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
Recursos Locales.

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad
<b>LOTE 3</b>			
19	Codo de cobre 90 x 1/2" de diámetro.	200	pieza
20	Codo de cobre 90 x 1 1/2" de diámetro.	80	pieza
21	Codo de cobre 90 x 1" de diámetro.	100	pieza
22	Codo de cobre 90 x 3/4" de diámetro.	200	pieza
<b>LOTE 4</b>			
25	Conector cobre con cuerda exterior de 1" de diámetro.	200	pieza
26	Conector cobre con cuerda exterior de 1/2" de diámetro.	500	pieza
27	Conector cobre con cuerda exterior de 3/4" de diámetro.	300	pieza
28	Cople de cobre de 1" de diámetro.	100	pieza
29	Cople de cobre de 1/2" de diámetro.	400	pieza
30	Cople de cobre de 3/4" de diámetro.	400	pieza
<b>LOTE 5</b>			
23	Codo de FO.FO. bridado. de 90° x 16" de diámetro.	10	pieza
24	Codo de FO.FO. bridado de 45° x 16".	10	pieza
<b>LOTE 6</b>			
31	Cople mecánico de 12" diseñado para tuberías de HDPE de extremo plano de SDR 7 a 17, diseño para instalar que elimina las piezas sueltas con dientes para que incurse en la pared de la tubería, con diseño que permite la unión directa de tuberías de HDPE sin equipo de función excede la presión nominal de la tubería, producto diseñado y fabricado conforme al sistema de control de calidad como, certifica LPCB de acuerdo con la NORMA ISO-9001-2008, segmentos hierro dúctil conforme a ASTM a 536, clase 65-12, tuercas hexagonales de acero al carbón que cumple con las propiedades mecánicas de ASTM A 563 clase B.	50	pieza
32	Cople mecánico de 4" diseñado para tuberías de HDPE de extremo plano de SDR 7 a 17, diseño para instalar que elimina las piezas sueltas con dientes para que incurse en la pared de la tubería, con diseño que permite la unión directa de tuberías de HDPE sin equipo de función excede la presión nominal de la tubería, producto diseñado y fabricado conforme al sistema de control de calidad como, certifica LPCB de acuerdo con la NORMA ISO-9001-2008, segmentos hierro dúctil conforme a ASTM a 536, clase 65-12.	500	pieza
33	Cople mecánico de 6" diseñado para tuberías de HDPE de extremo plano de SDR 7 a 17, diseño para instalar que elimina las piezas sueltas con dientes para que incurse en la pared de la tubería, con diseño que permite la unión directa de tuberías de HDPE sin equipo de función excede la presión nominal de la tubería, producto diseñado y fabricado conforme al sistema de control de calidad como, certifica LPCB de acuerdo con la NORMA ISO-9001-2008, segmentos hierro dúctil conforme a ASTM a 536, clase 65-12.	300	pieza
34	<b>Cople universal para unión de tubería rango amplio de 12" rango de 324 a 365 mm.</b>	200	pieza
35	<b>Cople universal para unión de tubería rango amplio de 14" rango de 351 a 378 mm.</b>	100	pieza
36	Cople universal para unión de tubería rango amplio de 4" rango de 107 a 135 mm.	500	pieza
37	Cople universal para unión de tubería rango amplio de 6" rango de 159 a 184 mm.	300	pieza
38	Cople universal para unión de tubería rango amplio de 8" rango de 218 a 235 mm.	50	pieza
39	Cople universal para unión de tubería rango amplio de 10" rango de 272 a 308 mm.	50	pieza
40	<b>Cople universal para unión de tubería rango amplio de 12" rango de 315 a 332 mm.</b>	200	pieza
41	Cople mixto con un extremo acerrojado y el otro extremo universal de 4" con rango de 107 a 135 mm.	300	pieza
42	Cople mixto con un extremo acerrojado y el otro extremo universal de 6" con rango de 159 a 189 mm.	300	pieza
43	Cople mixto con un extremo acerrojado y el otro extremo universal de 8" con rango de 214 a 249 mm.	20	pieza
44	Cople mixto con un extremo acerrojado y el otro extremo universal de 12" con rango de 324 a 365 mm.	150	pieza
<b>LOTE 7</b>			
45	Empaque de plomo de 4" de diámetro.	50	pieza
46	Empaque de plomo de 6" de diámetro.	50	pieza
47	Empaque de plomo de 8" de diámetro.	50	pieza
48	Empaque de plomo de 10" de diámetro.	50	pieza
49	Empaque de plomo de 12" de diámetro.	50	pieza
50	Empaque de plomo de 16" de diámetro.	20	pieza




SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CIUDAD DE MÉXICO  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Junta de Aclaración de Bases.  
Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
Requisición: DEAP-2001-2025.  
Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
Recursos Locales.

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad
51	Empaque de plomo de 20" de diámetro.	30	pieza
52	Empaque de plomo de 3" de diámetro.	20	pieza
<b>LOTE 8</b>			
53	Junta Gibault de 12" x 325 mm juego con tornillería y gomas.	30	pieza
54	Junta Gibault de 12" x 345 mm juego con tornillería y gomas.	30	pieza
55	Junta Gibault de 12" x 350 mm juego con tornillería y gomas.	100	pieza
56	Junta Gibault de 12" x 355 mm juego con tornillería y gomas.	100	pieza
57	Junta Gibault de 12" x 360 mm juego con tornillería y gomas.	100	pieza
58	Junta Gibault de 2" x 65 mm juego con tornillería y gomas.	100	pieza
59	Junta Gibault de 20" x 555 mm juego con tornillería y gomas.	10	pieza
60	Junta Gibault de 20" x 575 mm juego con tornillería y gomas.	10	pieza
61	Junta Gibault de 20" x 585 mm juego con tornillería y gomas.	10	pieza
62	Junta Gibault de 20" x 600 mm juego con tornillería y gomas.	6	pieza
63	Junta Gibault de 24" x 615 mm juego con tornillería y gomas.	6	pieza
64	Junta Gibault de 24" x 625 mm juego con tornillería y gomas.	6	pieza
65	Junta Gibault de 24" x 635 mm juego con tornillería y gomas.	6	pieza
66	Junta Gibault de 3" x 105 mm juego con tornillería y gomas.	40	pieza
67	Junta Gibault de 3" x 80mm juego con tornillería y gomas.	60	pieza
68	Junta Gibault de 30" x 830 mm juego con tornillería y gomas.	10	pieza
69	Junta Gibault de 30" x 840 mm juego con tornillería y gomas.	10	pieza
70	Junta Gibault de 4" x 115 mm juego con tornillería y gomas.	100	pieza
71	Junta Gibault de 4" x 120 mm juego con tornillería y gomas.	100	pieza
72	Junta Gibault de 4" x 127 mm juego con tornillería y gomas.	60	pieza
73	Junta Gibault de 4"x130 mm juego con tornillería y gomas.	100	pieza
74	Junta Gibault de 4"x135 mm juego con tornillería y gomas.	100	pieza
75	Junta Gibault de 6"x170 mm juego con tornillería y gomas.	60	pieza
76	Junta Gibault de 6"x180 mm juego con tornillería y gomas.	60	pieza
77	Junta Gibault de 6"x190 mm juego con tornillería y gomas.	30	pieza
78	Junta Gibault de 12"x395 mm juego con tornillería y gomas.	20	pieza
<b>LOTE 9</b>			
79	Marco y tapa de hierro dúctil de 50x50 centímetros para agua potable de 65 kg con chapa de seguridad y llave para abrir y cerrar (40 llaves).	200	pieza
80	Marco y tapa de Fo.Fo. para agua potable para tráfico tipo pesado (130 kg).	300	pieza
81	Junta Gibault de 6"x195 mm juego con tornillería y gomas.	30	pieza
<b>LOTE 10</b>			
82	Placa de acero de 1/2" de espesor 6x20 pies (1.83 metros x 6.10 metros) y peso aproximado de 1100 kgs ASTM-A-36 nacional.	5	pieza
83	Placa de acero de 3/4" de espesor 6x20 pies (1.83 metros x 6.10 metros) y peso aproximado de 1665 kgs ASTM-A-36.	5	pieza
84	Placa de acero de 5/8" de espesor 6x20 pies (1.83 metros x 6.10 metros) y peso aproximado de 1388 kgs ASTM-A-36.	10	pieza
<b>LOTE 11</b>			
85	Silletas tipo "caja" de 72" de 0.80 m, diámetro exterior 86.5", 2197 mm.	2	pieza
86	Silletas tipo "z" de 72" de 15 de peralte, 86.5" diámetro, 2197 mm.	2	pieza
87	Silletas tipo "caja" de 42" de 0.50 m, de largo de 51, 1295.4 mm.	5	pieza
88	Silletas tipo "caja" de 42" de 0.80 m, de largo de 51, 1295.4 mm.	5	pieza
89	Silletas tipo "caja" de 48" de 0.50 m, de largo con 20 cm de peralte, 56.5, 1435 mm.	5	pieza
90	Silletas tipo "caja" de 48" de 0.80 m, de largo, con 20 cm de peralte, 56.5, 1435 mm.	3	pieza
91	Silletas tipo "z" de 42" con peralte de 51", 1295.4 m.	10	pieza
92	Silletas tipo "z" de 48" 56.5, 1435 mm.	6	pieza






SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CIUDAD DE MÉXICO  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Junta de Aclaración de Bases.  
Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
Requisición: DEAP-2001-2025.  
Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
Recursos Locales.

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad
<b>LOTE 12</b>			
93	Soldadura clase 7018 de 5/32.	200	kilogramos
94	Soldadura acero inoxidable de 1/8".	200	kilogramos
95	Soldadura clase 6010 1/8".	200	kilogramos
96	Soldadura clase 6010 5/32".	200	kilogramos
97	Soldadura clase 6013 5/32".	200	kilogramos
98	Soldadura clase 6013 1/8".	200	kilogramos
99	Soldadura clase 7018 1/8".	200	kilogramos
100	Soldadura para fierro colado de 5/32".	50	kilogramos
101	Tornillo cadminizado con cabeza hexagonal de 3/4" x 4" de longitud con tuerca cadminizada.	1,500	pieza
102	Tornillo cadminizado con cabeza hexagonal de 5/8" x 3" de longitud con tuerca cadminizada.	1,500	pieza
103	Tornillo cadminizado con cabeza hexagonal de 7/8" x 4" de longitud con tuerca cadminizada.	1,000	pieza
104	Tornillo cadminizado con cabeza hexagonal de 3 1/2" x 5/8" de longitud con tuerca cadminizada.	600	pieza
105	Tornillo cadminizado con cabeza hexagonal de 3/4" x 3 1/2" de longitud con tuerca cadminizada.	1,500	pieza
106	Tornillo cadminizado con cabeza hexagonal de 5/8" x 5 1/2" de longitud con tuerca cadminizada.	1,000	pieza
107	Tornillo cadminizado con cabeza hexagonal de 5/8" x 5" de longitud con tuerca cadminizada.	1,000	pieza
108	Tornillo cadminizado con cabeza hexagonal de 5/8" x 7" de longitud con tuerca cadminizada.	1,000	pieza
109	Tornillo hexagonal de acero inoxidable cuerda corrida de 5/8 x 3" con tuerca hexagonal.	1,500	pieza
110	Tubo de acero de 16" sin costura, cedula 40 , grado B.	10	pieza
111	Tubo de acero negro cedula de 40 grados b sin costura de 10" en tramo mínimo de 6 metros.	5	pieza
112	Tubo de acero negro cedula de 40 grados b sin costura de 12" en tramo mínimo de 6 metros.	10	pieza
113	Tubo de acero negro cedula de 40 grados b sin costura de 4" en tramo mínimo de 6 metros.	10	pieza
114	Tubo de acero negro cedula de 40 grados b sin costura de 6", en tramo mínimo de 6 metros.	10	pieza
115	Tubo de acero negro cedula de 40 grados b sin costura de 8", en tramo mínimo de 6 metros.	5	pieza
116	Tubo de acero negro cedula de 40 grados b sin costura de 20" en tramo mínimo de 6 metros.	5	pieza
117	Tubo de acero negro cedula de 40 grados b con costura de 56" en tramo mínimo de 6 metros, con espesor de 3/4"	2	pieza
118	Tubo de cobre tipo m de 1/2" tramo de 6 metros.	50	pieza
119	Tubo de cobre tipo m de 3/4" tramo de 6 metros.	50	pieza
120	Tubo de cobre temple rígido tipo "m" de 1" de diámetro tramo de 6 metros de longitud.	20	pieza
121	Tubo de cobre temple rígido tipo "m" de 1 1/2" de diámetro tramo de 6 metros de longitud.	10	pieza
122	Tubo de cobre temple rígido tipo "m" de 2" de diámetro tramo de 6 metros de longitud.	10	pieza
123	Tubo galvanizado cedula 40 de 1 1/2" de diámetro, con costura tramo de 6.40 metros de longitud, con extremos roscados.	10	pieza
124	Tubo galvanizado cedula 40 de 1" de diámetro, con costura tramo de 6.40 metros de longitud con extremos roscados.	20	pieza
125	Tubo galvanizado cedula 40 de 1/2" de diámetro, con costura tramo de 6.40 metros de longitud con extremos roscados.	20	pieza
126	Tubo galvanizado cedula 40 de 2" de diámetro, con costura tramo de 6.40 metros de longitud con extremos roscados.	15	pieza
127	Tubo galvanizado cedula 40 de 3/4" de diámetro, con costura tramo de 6.40 metros de longitud con extremos roscados.	20	pieza
128	Tuerca hexagonal cadminizada de 1/2".	2,000	pieza
129	Tuerca hexagonal cadminizada de 3/4".	3,000	pieza
130	Tuerca hexagonal cadminizada de 7/8".	3,000	pieza
131	Tuerca hexagonal cadminizada de 5/8".	3,000	pieza
132	Tuerca unión soldable de cobre de 1/2" de diámetro.	200	pieza
133	Tuerca unión soldable de cobre de 3/4" de diámetro.	200	pieza
134	Tuerca unión soldable de cobre de 1" de diámetro.	100	pieza
<b>LOTE 13</b>			
135	Cancelada	-----	-----
136	Tubería de columna de 6" de diámetro, de acero al carbón ASTM A-53 GR B, cedula 40, con cople y rosca cónica 6.09 m.	500	pieza



Junta de Aclaración de Bases  
Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
Requisición: DEAP-2001-2025.  
Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
Recursos Locales.

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad
137	Tubería de columna de 8" de diámetro, de acero al carbón ASTM A-53 GR B, cedula 40, con cople y rosca cónica 6.09 m.	500	pieza
138	Tubería de columna de 10" de diámetro, de acero al carbón ASTM A-53 GR B, cedula 40, con cople y rosca cónica 6.09 m.	200	pieza
<b>LOTE 14</b>			
139	Válvula de compuerta de bronce roscable de 1" de diámetro.	200	pieza
140	Válvula de compuerta de bronce roscable de 1/2" de diámetro.	200	pieza
141	Válvula de compuerta de bronce roscable de 3/4" de diámetro.	200	pieza
142	Válvula de compuerta de bronce roscable de 1 1/2" de diámetro.	100	pieza
143	Válvula de compuerta de bronce roscable de 2" de diámetro.	100	pieza
144	Varilla roscada cadminizada de 5/8" por 1 de longitud.	200	pieza
145	Varilla roscada cadminizada de 3/4" por 1 de longitud.	200	pieza
<b>LOTE 15</b>			
146	Válvula check brida de 12".	10	pieza
147	Válvula check brida de 8".	20	pieza
148	Válvula de compuerta de 12" de diámetro clase 300, vástago saliente FD AS MET ANSI 300 AWWA C500 operador tuerca sello metal, conexión bridas según ASME B 16, 42 clase ANSI 300 con 2 empaques de plomo de 12" y 24 tornillos cadminizados de 7/8 x 4 1/2" con tuercas con asiento de bronce.	5	pieza
149	Válvula de compuerta de 4" de diámetro, clase 300, vástago saliente FD AS MET ANSI 300 AWWA C500 operador tuerca sello metal, conexión bridas según ASME B 16, 42 clase ANSI 300 con 2 empaques de plomo de 4" y 16 tornillos cadminizados de 5/9 x 3 1/2" con tuercas con asiento de bronce.	5	pieza
150	Válvulas de compuerta de bastago fijo de bronce, con estopero y prensa estopas de 4" de diámetro de fierro fundido con asiento de bronce, clase 150.	40	pieza
151	Válvulas de compuerta de bastago fijo de bronce, con estopero y prensa estopas de 6" de diámetro de fierro fundido con asiento de bronce, , clase 150	40	pieza
152	Válvulas de compuerta de bastago fijo de bronce, con estopero y prensa estopas de 12" de diámetro de fierro fundido con asiento de bronce. , clase 150	10	pieza

2. Con relación al punto 3.2 pago, se modifica el primer párrafo para quedar de la siguiente manera:

**3.2 pago.**


El pago se efectuará por lote completo entregado mediante transferencia electrónica, en **moneda nacional** dentro de los **20 días naturales** posteriores a la fecha de aceptación a entera satisfacción de los bienes por parte del Titular de la Dirección Ejecutiva de Agua Potable, así como de la validación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) debidamente requisitado, una vez realizado por la Dirección de Finanzas de la SEGIAGUA, de acuerdo con las instrucciones para el trámite de pago que se establecen en el **Anexo Cuatro**.

...

3. Con relación al punto 10.6 Forma y criterios de adjudicación del contrato, se modifica para quedar de la siguiente manera

**10.6 Forma y criterios de adjudicación del contrato.**

La adjudicación se realizará **por lote completo** al o los licitantes que presente la propuesta solvente que cumpla con los requisitos administrativos y legales, técnicos y económicos establecidos en estas Bases, y ofrezca el precio **aceptable o conveniente más bajo** y reúna las mejores condiciones disponibles en cuanto- a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, garantizando el satisfactorio cumplimiento de las obligaciones respectivas



**CIUDAD DE MÉXICO**  
 CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Junta de Aclaración de Bases.  
 Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
 Requisición: DEAP-2001-2025.  
 Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
 Recursos Locales.

4. Con relación a la partida 135 se cancela, por lo que no deberá ser considerada para la presente licitación.-

---

5. Con relación al lote 11 (partidas 85 a 92), se anexa al final de la presente acta complemento técnico de las especificaciones

---

6. Con relación a las cartas emitidas por los fabricantes, el área usuario verificara cada una de las cartas presentadas por los licitantes

**11 Cuestionamientos y Respuestas.**

La **Secretaría de Gestión Integral del Agua**, con fundamento en el artículo 41 fracción I del **Reglamento** de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**, por conducto del servidor público responsable del Procedimiento, quien preside, de acuerdo con el punto 6.1 **Junta de Aclaración de Bases**, da respuesta a los cuestionamientos presentados por las empresas: **Dalrub Industrial, S.A. de C.V., Green Robot Tecnologías, S.A. de C.V., Grupo Ferretero Gala, S.A. de C.V., Grupo Comercial Ferretero Valladolid, S.A. de C.V., Sandra Lizbeth Moreno Romero, Shomoly, S.A. de C.V., Erica Maritza Herrera Bejinez, Tubería y Válvulas del Norte, S.A. de C.V., Distribuidora Suiza, S.A. de C.V., María Guadalupe Rivera Castrejón, Bombas Verticales, BNJ, S.A. de C.V., Distribuciones Mogu, S.A. de C.V., Grupo Fritmar Internacional, S.A. de C.V., Distribuidora Lecons, S.A. de C.V., Soluciones Integrales de fluidos, S.A. de C.V. y Construcciones y Prefabricados Laguna, S.A. de C.V.**, empresas que adquirieron las bases del presente Procedimiento y que acreditan en este acto el pago correspondiente.

Los cuestionamientos de Carácter Administrativo serán resueltos por el C. Fernando Correa Pérez, **Subdirector de Servicios Generales**, designado como Responsable y Encargado del Despacho de la Subdirección de Compras y Control de Materiales, y los cuestionamientos de Carácter Técnico por el Ingeniero Fernando M. Reyes Ávila, **Subdirector de Distribución Sur** y el Ing. **Daniel Alejandro Soriano Torres, Subdirector de Detección de Fugas**, designados para participar en este evento, mediante oficio GCDMX-SEGIAGUA-SOIHE-09539/SOIHE/2025, signado por el Ing. Ricardo Alberto Munguía Alfaro, Subsecretario de Operación de Infraestructura Hidráulica y Eficiencia.

La empresa licitante **Dalrub Industrial, S.A. de C.V.** presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea 2 (dos) cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente:

**Carácter Administrativo.**


No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1	En el punto 9.1 inciso g)	Solicitan original y copia de las declaraciones, se puede entregar solo el original? ya que al ser electrónicas y bajarlas por internet ya ambas son originales.

**Respuesta:** Con relación al punto 9.1 inciso g), se podrá presentar solo un juego completo del Acuse de Recibo y Declaración Anual del Ejercicio Fiscal 2024 del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Asimismo, Acuse de Recibo y Declaraciones Mensuales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de enero de 2025 a la última que tuvo como obligación previa a la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas del presente procedimiento.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
2	En el punto 9.3 inciso d)	En las condiciones de venta solicitan que el material se entregue a más tardar el 15 de julio, en las partidas de la 1 a la 8 debido a la cantidad de piezas y ya que es fabricación especial se solicita ampliar el tiempo de entrega al 31 de julio, haciendo entregas parciales. se acepta?

**Respuesta:** Con relación a las partidas 1 a 8, se amplía el plazo de entrega al 31 de julio del año en curso.



**CIUDAD DE MÉXICO**  
 CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Junta de Aclaración de Bases.  
 Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
 Requisición: DEAP-2001-2025.  
 Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
 Recursos Locales.

La empresa licitante **Green Robot Tecnologías, S.A. de C.V.** presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea 7 (siete) cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente:-----

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1	Pagina 4 ,muestras	Con respecto al punto 2.12 muestras, solicitan muestras por cada partida ofertada. ¿se puede presentar muestra por familia, y estas presentarse en el almacén central un día antes de la apertura de ofertas?

**Respuesta:** Se elimina la presentación de muestras para esta licitación, sin embargo, los bienes ofertados por los licitantes deberán cumplir mínimo con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo Uno de las bases de la licitación, mismas que deberán ser congruentes con su información adicional presentada para cada una de las partidas ofertadas. -----

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
2	Pagina 26,anexo técnico	Con respecto a la partida número 79, donde solicita marco y tapa de fofo de 50x50 cm para agua potable de 65 kg con chapa de seguridad y llave para abrir y cerrar, ¿este marco es de hierro dúctil?

**Respuesta:** Con relación a la partida 79 se deberá ofertar Marco y tapa de hierro dúctil de 50x50 centímetros para agua potable de 65 kg con chapa de seguridad y llave para abrir y cerrar (40 llaves)..-----

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
3	Pagina 26,anexo técnico	Con respecto a la partida número 80, donde solicita marco y tapa metálica de agua potable para tráfico tipo pesado de 160 kg. ¿este marco únicamente se fabrica de 130 kg se acepta?  solicita marco y tapa metálica de agua potable para trafico tipo pesado de 160 kg. por ser de uso pesado se recomienda: marco y tapa metálica de hierro dúctil para trafico y uso pesado de 65 kgs con chapa de seguridad y llave para abrir y cerrar. esta opción ofrece mayor resistencia a la tensión y excelentes resultados en trafico pesado así como su fácil manejo e instalación rápida

**Respuesta:** Se acepta, se deberá ofertar Marco y tapa de Fo.Fo. para agua potable para tráfico tipo pesado (130 kg)..-----

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
4	Pagina 24 anexo técnico	Con respecto a la partida número 12 donde solicita adaptador bridado amplio rango de 4" diámetro 324-365 mm, este diámetro no es correcto, ¿se acepta con rango de 107 a 135 mm?

**Respuesta:** El diámetro correcto de 12" en un rango de 324 a 365mm.-----



**CIUDAD DE MÉXICO**  
 CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Junta de Aclaración de Bases.  
 Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
 Requisición: DEAP-2001-2025.  
 Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
 Recursos Locales.

**Carácter Administrativo.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
5	Pagina 25 anexo técnico	Con respecto a la partida número 34 donde solicita cople universal para unión de tubería rango amplio de 12" rango de 302 365 mm, el rango en que se fabrica es de 324 a 365 mm ¿se acepta?

**Respuesta:** Se acepta, se deberá ofertar rango de 324 a 365 mm.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
6	Pagina 25 anexo técnico	Con respecto a la partida número 40, donde solicita cople universal para unión de tubería rango amplio de 12" rango 315-340 mm, el rango en que se fabrica es 322 a 340 mm ¿se acepta?

**Respuesta:** No se acepta, el rango que se deberá ofertar es de 315-332 mm.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
7	Pagina 25 anexo técnico	Con respecto a la partida número 43, donde solicita cople mixto con un extremo acerrojado y el otro extremo universal de 8" con rango 192 a 247 mm, el rango en que se fabrica es 230 a 247 mm, ¿se acepta?

**Respuesta:** No se acepta, se deberá ofertar de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas en las bases de la licitación.

La empresa licitante **Grupo Ferretero Gala, S.A. de C.V.** presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea 17 (diecisiete) cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente:

**Carácter Administrativo.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1	Hoja uno	podrían corroborar el nombre de las bases de esta licitación. si es accesorios para reparación de fugas ó adquisición de suministros de accesorios para reparación de fugas.

**Respuesta:** El nombre de las bases es: **Adquisición de Accesorios para reparación de fugas.**

**Carácter Administrativo.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
2	Formato 5 propuesta técnica y formato8 propuesta económica	Los incisos están erróneos o son correctos

**Respuesta:** El numeral de cada recuadro contenido en los Formatos 5 propuesta técnica y formato 8 propuesta económica deberá iniciar con el |



Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
3	Punto 2.12 muestras	En relación a las muestras, son demasiadas partidas y materiales especiales y largos de 6 mts., favor de aceptar catálogos legibles a color.

**Respuesta:** Se elimina la presentación de muestras para esta licitación, sin embargo, los bienes ofertados por los licitantes deberán cumplir mínimo con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo Uno de las bases de la licitación, mismas que deberán ser congruentes con su información adicional presentada para cada una de las partidas ofertadas.

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
4	Punto 9.2 inciso c	En relación a la carta de solidario del fabricante pide el poder notarial e INE, solicito se elimine ya que esos documentos son especiales y no los dan; podemos mandar carta fabricante normal.

**Respuesta:** No se acepta, se deberá presentar carta de fabricante, o en su caso, carta de reconocimiento de distribuidor o comercializador emitida por el fabricante para esta licitación, **La cual deberá ser firmada por representante que cuente con facultades suficientes notariales para comprometerse por su representada; debiendo adjuntar fotocopia de Poder Notarial e identificación oficial vigente Formato 3.**

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
5	Anexo uno especificaciones	Partida 3 abrazadera a. inox universal 6 x 10 rango 155 a 175 mm, para esa medida el rango seria 140 a 160 mm.

**Respuesta:** No se acepta, se deberá ofertar de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas en las bases de la licitación.

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
6	Anexo uno especificaciones	Partida 7 abrazadera a. inox universal 12 x 12 rango 315 a 345 mm, para esta medida el rango seria 315 a 355 mm.

**Respuesta:** Se acepta, se podrá ofertar rango de 315 a 355.

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
7	Anexo uno especificaciones	Partida 8 abrazadera a. inox universal 12 x 12 rango 340 a 370 mm, para esta medida el rango seria 340 a 360 mm.

**Respuesta:** No se acepta, se deberá ofertar de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas en las bases de la licitación.



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Junta de Aclaración de Bases.  
Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
Requisición: DEAP-2001-2025.  
Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
Recursos Locales.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
8	Anexo uno especificaciones	Partida 12 adaptador bridado por los rangos que solicitan el adaptador debe ser de 12" y no de 4", es correcta mi apreciación.

**Respuesta:** Se deberá ofertar **Adaptador** de hierro dúctil **bridado amplio rango de 12" de diámetro de 324 a 365 mm.** ----

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
9	Anexo uno especificaciones	Partida 17 y 18 brida soldable solicitan de 200, podemos cotizar de 300 libras

**Respuesta:** Se deberá ofertar brida soldable para 300 libras. ----

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
10	Anexo uno especificaciones	Partida 34 cople universal se ofrece de 12" con rango de 324 a 365, ya que la de 302 a 365 es de rango amplio y no se puede fabricar.

**Respuesta:** Se deberá ofertar **Cople universal para unión de tubería rango amplio de 12" rango de 324 a 365 mm.** ----

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
11	Anexo uno especificaciones	Partida 35 cople universal no podemos ofrecer el rango de 345 a 372 mm; ofrecemos las siguientes opciones 351 a 368 o 340 a 360 las pueden aceptar?.

**Respuesta:** Se deberá ofertar **Cople universal para unión de tubería rango amplio de 14" rango de 351 a 378 mm.** ----

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
12	Anexo uno especificaciones	Partida 40 cople universal. no podemos ofrecer el rango de 315 a 340, ofrecemos de 315 a 332 o de 322 a 342. las pueden aceptar.

**Respuesta:** Se deberá ofertar **Cople universal para unión de tubería rango amplio de 12" rango de 315 a 332 mm.** ----


**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
13	Anexo uno especificaciones	Partida 80 marco y tapa metálica p/trafico pesado? sera brocal fo. fo. c/rejilla 160 kgs.

**Respuesta:** Se deberá ofertar **Marco y tapa de Fo.Fo. para agua potable para tráfico tipo pesado (130 kg).** ----

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
14	Anexo uno especificaciones	Partidas 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 128, 129, 130, 131, 132, 144 y 145 tornillos podemos cotizar norma sin cadminizar, ya que el fabricante tarda mucho.



*Handwritten signature*

Junta de Aclaración de Bases.  
Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
Requisición: DEAP-2001-2025.  
Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
Recursos Locales.

**Respuesta:** No se acepta, se deberá ofertar de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas en las bases de la licitación.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
15	Anexo uno especificaciones	Partida 110 tubo acero 16" que cedula requieren con costura o sin costura, favor de aclarar.

**Respuesta:** Se deberá ofertar Tubo de acero de 16" sin costura, cedula 40, grado B.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
16	Anexo uno especificaciones	Partida 117 tubo negro c.40 de 56", favor de confirmar la medida del tubo.

**Respuesta:** Se deberá ofertar Tubo de acero negro cedula de 40 grados b con costura de 56" en tramo mínimo de 6 metros, con espesor de 3/4"

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
17	Carácter Técnico.	Partidas 111, 112, 113, 114, 115, 116 y 117 por ser medidas grandes no vienen a 6 mts., son tramos irregulares de 6 a 7 mts aprox.

**Respuesta:** Para las partidas 111, 112, 113, 114, 115, 116 y 117 se deberá ofertar en tramo mínimo de 6 metros.

La empresa licitante **Grupo Comercial Ferretero Valladolid, S.A. de C.V.** presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea **28 (veintiocho)** cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente:

**Carácter Técnico.**


No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1	Punto 2.12 página 4 Muestras	¿Solicito a la convocante la omisión de muestras ya que se presentarán catálogos de los bienes a ofertar del anexo uno, de las presentes bases, y si no se acepta se puede presentar muestras por familia en cualquiera de las medidas solicitadas?

**Respuesta:** Se elimina la presentación de muestras para esta licitación, sin embargo, los bienes ofertados por los licitantes deberán cumplir mínimo con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo Uno de las bases de la licitación, mismas que deberán ser congruentes con su información adicional presentada para cada una de las partidas ofertadas.

**Carácter técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
2	Punto 9.2 Propuesta Técnica, inciso c) página 14 Carta Fabricante (formato 3 y formato 3 A)	Solicitan carta fabricante y/o carta emitida por el fabricante de reconocimiento de distribuidor autorizado o comercializador del licitante y obligado solidario con el mismo para la entrega, asistencia técnica, revisiones de calidad y garantía de los bienes de acuerdo a las condiciones establecidas en esta





Junta de Aclaración de Bases.  
Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
Requisición: DEAP-2001-2025.  
Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
Recursos Locales.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
		Licitación, solicitamos a la convocante omita ambas cartas, así como la presentación de la fotocopia del Poder Notarial e identificación vigente del representante del fabricante, o que permita presentar a el Licitante un manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de salir adjudicado contarán con la asistencia técnica, revisión de calidad y garantía de los bienes de acuerdo a las condiciones establecidas en la presente Licitación. Y en caso de no ser aceptado, podamos presentar solo el manifiesto que nos corresponda (3 y/o 3A) y si no se acepta en caso de ser persona física que documento se debe de presentar en lugar del poder Notarial?

Respuesta: No se acepta, se deberá presentar el requisito solicitado en el punto 9.2 Propuesta técnica inciso c)-----

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
3	Anexo uno Requisición DEAP-2001-2025, página 24	En relación a la partida No.34, Solicitan cople universal para unión de tuberías rango amplio de 12" rango de 302-365 mm, debe ser con un rango de 324-365mm.

Respuesta: Se deberá ofertar Cople universal para unión de tubería rango amplio de 12" rango de 324 a 365 mm..-----

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
4	Anexo uno Requisición DEAP-2001-2025, página 26	En relación a la partida 79, solicitan marco y tapa de fo.fo. de 50 x 50 cm para agua potable de 65 kgs, con chapa de seguridad y llave para abrir y cerrar por las características de este marco deber ser de hierro dúctil

Respuesta: Se deberá ofertar Marco y tapa de hierro dúctil de 50x50 centímetros para agua potable de 65 kg con chapa de seguridad y llave para abrir y cerrar (40 llaves),..-----

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
5	Anexo uno Requisición DEAP-2001-2025, página 26	En relación a la partida 80, solicitan marco y tapa metálica de agua potable para tráfico de tipo pesado de 160 kgs, este debe ser de 130 kgs.

Respuesta: Se deberá ofertar Marco y tapa de Fo.Fo. para agua potable para tráfico tipo pesado (130 kg)..-----


Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
6	Anexo uno Requisición DEAP-2001-2025, página 27	En relación a las partidas 104, solicitan tornillo cadminizado con cabeza hexagonal de 3 1/2" x 8" de longitud con tuerca cadminizada, favor de checar bien la medida del diámetro de este tornillo.

Respuesta: se deberá ofertar Tornillo cadminizado con cabeza hexagonal de 3 1/2" x 5/8" de longitud con tuerca cadminizada.-----

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
7	Anexo uno Requisición DEAP-2001-2025, página 27	En relación a las partidas 123,124, 125 y 126 Solicitan tubo galvanizado cédula 40 de 1 1/2, 1", 1/2" y 2" respectivamente, tramo de 6 mts. de longitud estos tubos deben ser de 6.40 mts de largo con extremos roscados.



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Junta de Aclaración de Bases.  
Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
Requisición: DEAP-2001-2025.  
Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
Recursos Locales.

**Respuesta:** se deberá ofertar de 6.40 mts de largo con extremos roscados.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
8	Anexo uno Requisición DEAP-2001-2025, página 28	En relación a la partida 139, 140, 141, 142 y 143, solicitan válvula de compuerta de bronce roscable de 1", 1/2", 3/4", 1 1/2" y 2", de diámetro respectivamente, se puede cotizar en latón ya que es un material de mayor durabilidad.

**Respuesta:** No se acepta, se deberá ofertar de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en las bases de la licitación.

**Carácter Técnico.**


No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
9	Anexo uno Requisición DEAP-2001-2025, página 28	En relación a la partida 148 y 149, solicitan válvula de compuerta de 12" de diámetro FD AS MET ANSI 150 AWWA C500 operador tuerca sello metal, presión de trabajo 250 PSI. conexión bridas según ASME B 16, 42 clase ANSI 150 con 2 empaques de plomo de 12" y 24 tornillos cadminizados de 7/8 x 4 1/2" con tuercas con asiento de bronce y Válvula de compuerta de 4" de diámetro FD AS MET ANSI 150 AWWA C500 operador tuerca sello metal, presión de trabajo 250 PSI. conexión bridas según ASME B 16, 42 clase ANSI 150 con 2 empaques de plomo de 4" y 16 tornillos cadminizados de 5/9 x 3 1/2" con tuercas con asiento de bronce, estas válvulas deben ser de compuerta de fo.fo. con asiento de bronce, awwac500 sin empaque, sin tornillos y sin tuerca.

**Respuesta:** se deberá ofertar válvula de compuerta clase 300 para alta presión en las partidas 148 y 149.

La empresa licitante **Sandra Lizbeth Moreno Romero** presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea 1 (una) cuestionamiento, el cual es resuelto de acuerdo con lo siguiente:

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1	Requisitos de participación: Documentación Legal y Administrativa, Propuesta Técnica, Propuesta Económica y Garantía de Formalidad de la Propuesta (Sobre Único). 9.2 Propuesta Técnica J) Muestras: los licitantes deberán entregar una muestra de los bienes	Con la finalidad ofrecer las mejores condiciones en cuanto calidad y costos, se le solicita a la dependencia, baste la entrega de fichas técnicas, en lugar de muestras, o en su defecto que las muestras se puedan entregar por familia.



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Junta de Aclaración de Bases.  
Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
Requisición: DEAP-2001-2025.  
Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
Recursos Locales.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
	por cada partida ofertada, conforme a las especificaciones del <b>Anexo Uno</b> y la Propuesta del licitante.	

**Respuesta:** Se elimina la presentación de muestras para esta licitación, sin embargo, los bienes ofertados por los licitantes deberán cumplir mínimo con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo Uno de las bases de la licitación, mismas que deberán ser congruentes con su información adicional presentada para cada una de las partidas ofertadas.

La empresa licitante **Shomoly, S.A. de C.V.** presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea 17 (diecisiete) cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente:

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1	Anexo uno, partida 12	Solicitan adaptador bridado amplio rango de 4" de diámetro en un rango de 324 a 365 mm, el rango de 324 a 365 mm corresponde a 12" de diámetro y no a 4" como lo solicitan, ¿nos pueden aclarar?

**Respuesta:** Se deberá ofertar **Adaptador** de hierro dúctil **bridado amplio rango de 12" de diámetro de 324 a 365 mm.**

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
2	Anexo uno, partida 34	Solicitan cople universal rango amplio de 12" en un rango de 302 a 365 mm que ya no se fabrican, ¿podemos ofrecer un rango de 324 a 365 mm?

**Respuesta:** Se deberá ofertar **Cople universal para unión de tubería rango amplio de 12" rango de 324 a 365 mm.**

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
3	Anexo uno, partida 35	Solicitan cople universal rango amplio de 12" en un rango de 345 a 372 mm que ya no se fabrican, ¿podemos ofrecer un rango de 351 a 378 mm?

**Respuesta:** Se deberá ofertar **Cople universal para unión de tubería rango amplio de 14" rango de 351 a 378 mm.**


**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
4	Anexo uno, partida 40	Solicitan cople universal rango amplio de 12" en un rango de 315 a 340 mm que ya no se fabrican, ¿podemos ofrecer un rango de 322 a 342 mm?

**Respuesta:** Se deberá ofertar **Cople universal para unión de tubería rango amplio de 12" rango de 315 a 332 mm.**

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
5	Anexo uno, partida 62	Solicitan junta gibault de 20" en un rango de 600 mm, los 600 mm equivalen a 24", ¿podemos cotizar junta gibault de 24" en rango de 600mm?



CIUDAD DE MÉXICO  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Junta de Aclaración de Bases.  
Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
Requisición: DEAP-2001-2025.  
Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
Recursos Locales.

**Respuesta:** Se acepta, se podrá ofertar junta gibault de 24" en rango de 600mm.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
6	Anexo uno, partida 63	Solicitan junta gibault de 24" en un rango de 615 mm que no se fabrica, ¿podemos ofrecer en un rango de 610 mm?

**Respuesta:** No se acepta, se deberá ofertar de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas en las bases de la licitación

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
7	Anexo uno, partida 67	Solicitan junta gibault de 3"X 80 mm, el rango de 80 mm lo cubre la junta de 2 ½" ¿podemos cotizar de 2 ½" en rango de 80 mm?

**Respuesta:** Se acepta, se podrá ofertar de 2 ½" en rango de 80 mm.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
8	Anexo uno, partida 68 y 69	Solicitan junta gibault de 30" que ya no se fabrican, ¿se puede omitir esas partidas en nuestra propuesta?

**Respuesta:** se acepta

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
9	Anexo uno, partida 78	Solicitan junta de gibault de 12" en un rango de 395 mm, el rango de 395 mm corresponde a una junta de 14" ¿podemos cotizar junta de gibault de 14" X 395 mm con juego de tornillería y gomas?

**Respuesta:** Se podrá ofertar junta de gibault de 14" X 395 mm.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
10	Anexo uno, partida 79	Solicitan marco con tapa de fo.fo de 65 kgs, ¿podemos cotizar esta pieza pero en 130 kgs que ofrece mejor resistencia mecánica?

**Respuesta:** Con relación a la partida 79, se deberá ofertar Marco y tapa de hierro dúctil de 50x50 centímetros para agua potable de 65 kg con chapa de seguridad y llave para abrir y cerrar (40 llaves),...

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
11	Anexo uno, partida 104	Solicitan tornillo cadminizado con cabeza hexagonal de 3 ½" x 8" de longitud con tuerca cadminizada ¿pueden aclarar el diámetro por favor ya que un diámetro de 3 ½" no es común?



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Junta de Aclaración de Bases.  
Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
Requisición: DEAP-2001-2025.  
Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
Recursos Locales.

**Respuesta:** Se deberá ofertar Tornillo cadminizado con cabeza hexagonal de 3 1/2" x 5/8" de longitud con tuerca cadminizada.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
12	Anexo uno, partida 110	Solicitan tubo de acero de 16" ¿nos pueden precisar si es con costura o sin costura y que espesor de pared o cedula lo requieren?

**Respuesta:** Se deberá ofertar Tubo de acero de 16" sin costura, cedula 40 , grado B.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
13	Anexo uno, partida 117	Solicitan tubo de acero negro cedula 40 grado B sin costura de 56" en tramos de 6 metros, este diámetro no se fabrica sin costura este diámetro es de fabricación especial ¿podemos cotizar tubo de acero con costura helicoidal de 56" en espesor de pared de 3/4" que es el máximo espesor en que se puede fabricar?

**Respuesta:** Se deberá ofertar Tubo de acero negro cedula de 40 grados b con costura de 56" en tramo mínimo de 6 metros, con espesor de 3/4".

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
14	Anexo uno, partidas 144 y 145	Solicitan varilla roscada cadminizada de un metro de longitud ¿podemos cotizar galvanizado por inmersión respetando diámetro y longitud?

**Respuesta:** No se acepta, se deberá ofertar de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas en las bases de la licitación

**Carácter Técnico.**


No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
15	Punto 2. 12, muestras	Solicitan muestra de los bienes por cada partida ofertada en el acto de presentación y apertura de propuestas ¿solicitamos respetuosamente nos permitan presentar una muestra representativa por familia de productos e indicarnos fecha, horario y lugar donde debemos presentar las citadas muestras, ya que por el volumen y peso no es posible presentarlas el día de la apertura de las ofertas en las oficinas del edificio sede de este organismo?

**Respuesta:** Se elimina la presentación de muestras para esta licitación, sin embargo, los bienes ofertados por los licitantes deberán cumplir mínimo con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo Uno de las bases de la licitación, mismas que deberán ser congruentes con su información adicional presentada para cada una de las partidas ofertadas.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
16	Punto 2.5, plazo de entrega	Solicitan plazo de entrega máximo al 15 de julio de 2025 ¿pueden ampliar el plazo para las partidas 85 a la 92 y 117 a máximo 15 de septiembre de 2025 toda vez que se trata de materiales de fabricación especial?

**Respuesta:** Para el lote 11 (partidas 85 a 92), se amplía el tiempo de entrega al 29 de agosto del año en curso.



**CIUDAD DE MÉXICO**  
 CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Junta de Aclaración de Bases.  
 Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
 Requisición: DEAP-2001-2025.  
 Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
 Recursos Locales.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
17	Punto 9.2 propuesta técnica, inciso c)	Solicitan manifiesto de fabricante o respaldo de este para el distribuidor autorizado o comercializadora que participe en el procedimiento de referencia, ¿se validará que esta información sea legítima para que todos los participantes tengan igualdad de condiciones?

**Respuesta:** Si se validará, la carta presentada.

La empresa licitante **Erica Maritza Herrera Bejinez** (persona física) presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea 8 (ocho) cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente:

**Carácter Administrativo.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1	Anexo dos	Tengo entendido que este anexo se presenta solo en caso de ser adjudicada, ¿es correcta mi apreciación?

**Respuesta:** Con relación al **Anexo dos** de las bases de la presente licitación, se reitera que dicho manifiesto se deberá presentar por el o los licitantes ganadores, de acuerdo con las partidas adjudicadas.

**Carácter Administrativo.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
2	Anexo técnico	¿Me podría confirmar la convocante si las entregas serán en una sola exhibición o en parcialidades?

**Respuesta:** Se reitera que los bienes se aceptarán en entregas parciales por lote completo, mediante remisión o factura, tal y como se establece en el punto 2.5 Plazo de entrega de los bienes.

**Carácter Técnico.**


No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
3	Anexo técnico	Me podría confirmar la convocante que material requiere en las partidas 9 a 12, ¿acero o plástico?

**Respuesta:** se requiere de hierro dúctil.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
4	9.2 propuesta técnica; inciso c	¿Acepta la convocante que se pueda entregar carta de distribuidor autorizado?

**Respuesta:** Se podrá presentar únicamente carta de fabricante, o en su defecto carta de reconocimiento de distribuidor o comercializador, emitida por la empresa fabricante de los bienes ofertados para esta licitación, **La cual deberá ser firmada por representante que cuente con facultades suficientes notariales para comprometerse por su representada; debiendo adjuntar fotocopia de Poder Notarial e identificación oficial vigente,**



**CIUDAD DE MÉXICO**  
 CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Junta de Aclaración de Bases.  
 Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
 Requisición: DEAP-2001-2025.  
 Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
 Recursos Locales.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
5	9.2 propuesta técnica; inciso h	Solicita la convocante catálogos y/o folletos en original ¿aceptaría que la información sea bajada de internet siempre y cuando se especifique la dirección electrónica (url) para su comprobación?

**Respuesta:** Se acepta, siempre y cuando sean claras, precisas, legibles y contenga las especificaciones técnicas y normas requeridas en el anexo uno de las bases de la licitación. -----

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
6	9.2 propuesta técnica; inciso j	Solicita la convocante muestras por cada partida ofertada, ¿podemos entregar muestra por familia indicando las partidas que corresponden?

**Respuesta:** Se elimina la presentación de muestras para esta licitación, sin embargo, los bienes ofertados por los licitantes deberán cumplir mínimo con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo Uno de las bases de la licitación, mismas que deberán ser congruentes con su información adicional presentada para cada una de las partidas ofertadas. -----

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
7	9.2 propuesta técnica; inciso j	Con relación a las partidas de la 93 a la 100 (soldadura) solicitan como muestra 1 kilo ¿se puede entregar una varilla de cada una?

**Respuesta:** Se elimina la presentación de muestras para esta licitación, sin embargo, los bienes ofertados por los licitantes deberán cumplir mínimo con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo Uno de las bases de la licitación, mismas que deberán ser congruentes con su información adicional presentada para cada una de las partidas ofertadas. -----

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
8	9.2 propuesta técnica; inciso j	En el caso de los tramos de tubo part. 110 a la 127 y 135 a 138, ¿podemos entregar la muestra, de 50 cms en lugar de 6 metros?


**Respuesta:** Se elimina la presentación de muestras para esta licitación, sin embargo, los bienes ofertados por los licitantes deberán cumplir mínimo con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo Uno de las bases de la licitación, mismas que deberán ser congruentes con su información adicional presentada para cada una de las partidas ofertadas. -----

La empresa licitante **Tubería y Válvulas del Norte, S.A. de C.V.** presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea **10 (diez)** cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente:-----

**Carácter Administrativo.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1	1.4 (Pag. 1)	Es necesario presentar la constancia de registro o con el acuse de recibo de información para el registro al padrón podríamos participar.?

**Respuesta:** Se reitera que los licitantes deberán presentar en la Primera Etapa: **Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, como parte de su propuesta, la Constancia de Registro y/o actualización** en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de México, la cual podrá incluir la calidad de proveedor salarialmente responsable, tal y como se establece en el punto **9.1.1 Personas morales, inciso b y punto 9.1.2 Personas físicas inciso b**-----



**CIUDAD DE MÉXICO**  
 CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Junta de Aclaración de Bases.  
 Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
 Requisición: DEAP-2001-2025.  
 Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
 Recursos Locales.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
2	2.12 (Pag. 4)	Por la naturaleza de los materiales solicitados no es posible presentar muestras en el acto de presentación y apertura de propuestas. Esto sería motivo de descalificación.?

**Respuesta:** Se elimina la presentación de muestras para esta licitación, sin embargo, los bienes ofertados por los licitantes deberán cumplir mínimo con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo Uno de las bases de la licitación, mismas que deberán ser congruentes con su información adicional presentada para cada una de las partidas ofertadas.

**Carácter Administrativo.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
3	6.2 (Pag. 8)	Las propuestas pueden ser presentadas por una persona diferente al representante legal.?

**Respuesta:** El sobre que contenga la propuesta de los licitantes, la podrá presentar una persona diferente al representante legal con carácter de observador

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
4	Part. 12 (Pag. 24)	Indicar el diámetro correcto para el rango solicitado.

**Respuesta:** Se deberá ofertar Adaptador de hierro dúctil bridado amplio rango de 12" de diámetro de 324 a 365 mm.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
5	Part. 23 y 24 (Pag. 24)	La conexión de los codos es bridada?

**Respuesta:** Se requiere bridado.


**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
6	Part. 94 (Pag. 27)	Que tipo de inoxidable?

**Respuesta:** Para la partida 94, se requiere serie 304, 3/32 de diámetro la varilla.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
7	Part. 117 (Pag. 27)	Que espesor se requiere?



**CIUDAD DE MÉXICO**  
 CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Junta de Aclaración de Bases.  
 Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
 Requisición: DEAP-2001-2025.  
 Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
 Recursos Locales.

*[Handwritten signature]*

*M*

Respuesta: Se deberá ofertar Tubo de acero negro cedula de 40 grados b con costura de 56" en tramo mínimo de 6 metros, con espesor de 3/4".

*[Handwritten signature]*

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
8	Part. 123 a 127 (Pag. 27)	La tubería es con costura?

Respuesta: Se requiere con costura.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
9	Part. 139 a 143 (Pag. 28)	Indicar el libraje requerido en las válvulas

Respuesta: Se requiere 175 psi.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
10	Part. 146 a 147 (Pag. 28)	Indicar el libraje requerido en las válvulas y materiales.

Respuesta: se requiere fierro fundido, clase 150.

La empresa licitante **Distribuidora Suiza, S.A. de C.V.** presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea 16 (dieciséis) cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente:

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1	Anexo uno partida 12	Dice: adaptador bridado amplio rango de 4" de diámetro de 324 a 365 mm. Pregunta: de 4" de diámetro no existe de 324 a 365 mm , debe ser de 12" de diámetro , favor de aclarar

Respuesta: Se deberá ofertar **Adaptador** de hierro dúctil bridado amplio rango de 12" de diámetro de 324 a 365 mm.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
2	Anexo uno partida 17 y 18	Dice: brida soldable 16" y 20" tipo slip-on cara saliente clase de 200. respectivamente Pregunta: no se fabrican en clase de 200 seria de 150 , podemos ofertar en clase 150

Respuesta: Se deberá ofertar clase 300.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



CIUDAD DE MÉXICO  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Junta de Aclaración de Bases.  
Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
Requisición: DEAP-2001-2025.  
Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
Recursos Locales.

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
3	Anexo uno partida 34	<b>Dice:</b> cople universal para unión de tubería rango amplio de 12" rango de 302 a 365 mm. <b>Pregunta:</b> en rango de 302 a 365 mm. no se fabrica, el rango seria de 324 a 365 mm , podríamos ofertar en el rango mencionado

Respuesta: Se deberá ofertar Cople universal para unión de tubería rango amplio de 12" rango de 324 a 365 mm.....

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
4	Anexo uno partida 35	<b>Dice:</b> cople universal para unión de tubería rango amplio de 12" rango de 345 a 372 mm. <b>Pregunta:</b> cople de 12" en rango de 345 a 372 mm , no se fabrica seria cople de 14" en rango de 351 a 378 mm , podríamos ofertar en esa medida y rango

Respuesta: Se deberá ofertar Cople universal para unión de tubería rango amplio de 14" rango de 351 a 378 mm.....

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
5	Anexo uno partida 40	<b>Dice:</b> cople universal para unión de tubería rango amplio de 12" rango de 315 a 340 mm. <b>Pregunta:</b> en rango de 315 a 340 mm , no se fabrica , el rango seria de 322 a 342 mm , podríamos ofertar en el rango mencionado

Respuesta: Se deberá ofertar Cople universal para unión de tubería rango amplio de 12" rango de 315 a 332 mm.....

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
6	Anexo uno partida 43	<b>Dice:</b> cople mixto con un extremo acerrojado y el otro extremo universal de 8" con rango de 214 a 249 mm. <b>Pregunta:</b> este cople mixto no se fabrica en esta medida , favor de aclarar

Respuesta: Se deberá ofertar de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas en las bases de la licitación.....

Carácter Técnico.


No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
7	Anexo uno partida 62	<b>Dice:</b> junta gibault de 20" x 600 mm juego con tornillería y gomas. <b>Pregunta:</b> junta gibault de 20" x 600 mm. no se fabrica, seria de 24" x 600 mm. podemos ofertar en la medida antes mencionada

Respuesta: Se acepta, se podrá ofertar 24" x 600 mm.....

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
8	Anexo uno partida 67	<b>Dice:</b> junta gibault de 3" x 80mm juego con tornillería y gomas. <b>Pregunta:</b> junta gibault de 3" x 80 mm. no se fabrica, seria de 2 1/2" x 80 mm. podemos ofertar en la medida antes mencionada

Respuesta: Se acepta, se podrá ofertar 2 1/2" x 80 mm.....



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Junta de Aclaración de Bases.  
Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
Requisición: DEAP-2001-2025.  
Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
Recursos Locales.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
9	Anexo uno partida 78	<b>Dice:</b> junta gibault de 12" x395 mm juego con tornillería y gomas. <b>Pregunta:</b> junta gibault de 12" x 395 mm. no se fabrica , seria de 14" x395 mm. podemos ofertar en la medida antes mencionada

**Respuesta:** Se acepta, se podrá ofertar 14" x395 mm.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
10	Anexo uno partida 80	<b>Dice:</b> marco y tapa metálica de agua potable para tráfico tipo pesado (160 kg) fierro. <b>Pregunta:</b> marco y tapa de fo.fo para agua potable para trafico pesado de 160 kgs. no se fabrica seria de 130 kgs. favor de aclarar

**Respuesta:** Se deberá ofertar Marco y tapa de Fo.Fo. para agua potable para tráfico tipo pesado (130 kg)..

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
11	Anexo uno partida 100	<b>Dice:</b> soldadura para fierro colado <b>Pregunta:</b> la soldadura que solicitan es de 1/8" favor de aclarar

**Respuesta:** Se requiere Soldadura para fierro colado de 5/32".

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
12	Anexo uno partida 104	<b>Dice:</b> tornillo cadminizado con cabeza hexagonal de 3 1/2" x 8" de longitud con tuerca cadminizada <b>Pregunta:</b> tornillo de 3 1/2" x 8" de longitud no existe favor de aclarar

**Respuesta:** Se requiere Tornillo cadminizado con cabeza hexagonal de 3 1/2" x 5/8" de longitud con tuerca cadminizada.


**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
13	Anexo uno partida 110	<b>Dice:</b> tubo de acero de 16". <b>Pregunta:</b> el tubo que solicitan en cedula 40 , sin costura negro favor de aclarar

**Respuesta:** Se requiere Tubo de acero de 16" sin costura, cedula 40 , grado B.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
14	Numeral 2.12 muestras	<b>Dice:</b> los licitantes deberán entregar en el acto de presentación y apertura de propuestas, una muestra de los bienes por cada partida ofertada conforme a las especificaciones del anexo uno <b>Pregunta:</b> se le pregunta a la convocante si se pueden entregar muestras por familia de las partidas 82,83 y 84 correspondiente a las placas y donde y cuando seria la entrega , favor de aclarar



CIUDAD DE MÉXICO  
 CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Junta de Aclaración de Bases.  
 Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
 Requisición: DEAP-2001-2025.  
 Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
 Recursos Locales.

**Respuesta:** Se elimina la presentación de muestras para esta licitación, sin embargo, los bienes ofertados por los licitantes deberán cumplir mínimo con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo Uno de las bases de la licitación, mismas que deberán ser congruentes con su información adicional presentada para cada una de las partidas ofertadas.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
15	Numeral 9.2 propuesta técnica inciso c	<p><b>Dice:</b> en el caso que el licitante no sea directamente el fabricante de los bienes que oferta, deberá presentar carta original para esta licitación, emitida por la empresa fabricante de reconocimiento de distribuidor autorizado o comercializador del licitante y obligado solidario con el mismo, para la entrega, asistencia técnica, revisiones de calidad y garantía de los bienes de acuerdo a las condiciones establecidas en esta licitación, la cual deberá ser firmada por representante del fabricante que cuente con facultades suficientes notariales para comprometerse por su representada; debiendo adjuntar fotocopia de poder notarial e identificación oficial vigente. 3a</p> <p><b>Pregunta :</b> podrían omitir la entrega de la fotocopia del poder notarial , así como la de la identificación oficial vigente , ya que son documentos confidenciales y el fabricante no los proporciona tan fácilmente.</p>

**Respuesta:** No se acepta, se deberá presentar el requisito solicita en el punto 9.2 Propuesta técnica, inciso C).

**Carácter Técnico.**


No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
16	Numeral 9.2 propuesta técnica inciso c	<p>En caso de no ser fabricante no es necesario presentar la carta del formato 3 en la propuesta técnica</p> <p><b>Pregunta:</b> bastara con la presentación del formato 3a</p>

**Respuesta:** En el caso de no ser el fabricante, deberá presentar carta emitida por el fabricante para esta licitación, en la cual deberá especifica el reconocimiento de distribuidor o comercializador, **La cual deberá ser firmada por representante que cuente con facultades suficientes notariales para comprometerse por su representada; debiendo adjuntar fotocopia de Poder Notarial e identificación oficial vigente.**

La empresa licitante **María Guadalupe Rivera Castrejón** presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea **6 (seis)** cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente:

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1	Punto 2.12 Muestras	<p><b>Dice:</b> Los licitantes deberán entregar en el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, una muestra, de los bienes por cada partida ofertada conforme a las especificaciones del Anexo uno.</p> <p>¿Se pueden entregar las muestras con anticipación en otro lugar ya que por peso y dimensiones de algunos productos resulta complicada su manipulación y traslado a la SEGIAGUA?</p>



**CIUDAD DE MÉXICO**  
 CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Junta de Aclaración de Bases.  
 Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
 Requisición: DEAP-2001-2025.  
 Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
 Recursos Locales.

**Respuesta:** Se elimina la presentación de muestras para esta licitación, sin embargo, los bienes ofertados por los licitantes deberán cumplir mínimo con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo Uno de las bases de la licitación, mismas que deberán ser congruentes con su información adicional presentada para cada una de las partidas ofertadas.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
2	Anexo uno Partida 62	Dice: Junta Gibault de 20" x 600 mm juego con tornillería y gomas  Para esta medida y en base a la especificación es necesario que el empaque sea de 24", solicitamos de favor se corrija.

**Respuesta:** Se acepta.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
3	Anexo uno Partida 67	Dice: Junta Gibault de 3" x 80 mm juego con tornillería y gomas  Para esta medida y en base a la especificación es necesario que el empaque sea de 2 1/2", solicitamos de favor se corrija.

**Respuesta:** se acepta.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
4	Anexo uno Partida 78	Dice: Junta Gibault de 12" x 395 mm juego con tornillería y gomas  Para esta medida y en base a la especificación es necesario que el empaque sea de 14", solicitamos de favor se corrija.

**Respuesta:** Se acepta.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
5	Anexo uno Partida 79	Solicitan Marco y tapa de Fo.Fo. de 50x50 centímetros para agua potable de 65 kg. Con chapa de seguridad y llave para abrir y cerrar.  Este Marco y tapa de Fo.Fo de 50x50 cm en 65 kg. es muy ligero por lo mismo se recomienda en Hierro Dúctil de 65 kg. con chapa de seguridad y llave para abrir y cerrar.

**Respuesta:** Se deberá ofertar arco y tapa de hierro dúctil de 50x50 centímetros para agua potable de 65 kg con chapa de seguridad y llave para abrir y cerrar (40 llaves).



CIUDAD DE MÉXICO  
 CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Junta de Aclaración de Bases.  
 Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
 Requisición: DEAP-2001-2025.  
 Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
 Recursos Locales.

*CapM*

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
6	Anexo uno Partida 80	Marco y tapa de 50x50 metálica de agua potable para tráfico tipo pesado (160 kg) fierro.  Este Marco y tapa de Fo.Fo. de 50x50 cm de agua potable de 160kg no se fabrica, y por ello se recomienda sea en Hierro Dúctil de 65 kg por su mayor resistencia a la tensión, contando con chapa de seguridad y llave para abrir y cerrar.

**Respuesta:** Se deberá ofertar Marco y tapa de Fo.Fo. para agua potable para tráfico tipo pesado (130 kg).-----

La empresa licitante **Bombas Verticales, BNJ, S.A. de C.V.** presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea 8 (ocho) cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente: -----

*Handwritten marks and signatures*

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1	9.2 Propuesta Técnica. j) Muestras: los licitantes deberán entregar una muestra de los bienes por cada partida ofertada, conforme a las especificaciones del Anexo Uno y la Propuesta del licitante.	Para los materiales de gran volumen, por favor indicarnos donde deberán ser entregadas las muestras, y si dichas piezas pudieran tomarse a cuenta en caso de ser adjudicados con dicha partida. De no ser así, por favor, indicarnos el procedimiento para la recolección de los mismos. Asimismo, por favor, indicar el día en qué deben ser entregadas dichas muestras.

**Respuesta:** Se elimina la presentación de muestras para esta licitación, sin embargo, los bienes ofertados por los licitantes deberán cumplir mínimo con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo Uno de las bases de la licitación, mismas que deberán ser congruentes con su información adicional presentada para cada una de las partidas ofertadas.

*Handwritten marks and signatures*


**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
2	Anexo Uno Tubería de acero, partidas: 110 a 117 y 135 a 138	Solicitamos que para dichas partidas sea necesario comprobar la fabricación nacional mediante registro o certificación ante la Secretaría de Economía de la marca ofertada. Lo anterior, apoyando las medidas que el gobierno federal ha realizado en los últimos tiempos para combatir el Dumping y garantizar el contenido de integración nacional solicitado; lo anterior, ya que continuamente se ha detectado que el acero que se comercializa a nivel nacional no es producido en México, teniendo origen en, principalmente el continente asiático y afectando gravemente a los productores nacionales y por ende a la economía nacional y la generación de empleos.

**Respuesta:** Para las partidas 110 a 117 y 135 a 138, se solicita copia de registro o certificación ante la Secretaría de Economía de la marca ofertada, debiendo cumplir con la Norma Oficial Mexicana, misma que deberá entregar como parte de su propuesta técnica. -----

*Handwritten marks and signatures*

*Handwritten signatures and marks*



**CIUDAD DE MÉXICO**  
 CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Junta de Aclaración de Bases.  
 Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
 Requisición: DEAP-2001-2025.  
 Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
 Recursos Locales.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
3	<b>Anexo Uno</b> Tubería de acero, partidas: 110 a 117	Solicitamos que para estas partidas solo se deba presentar muestra de una medida ya que toda la tubería sería ASTM A53 Gr. B, solo cambia el diámetro.

**Respuesta:** Se elimina la presentación de muestras para esta licitación, sin embargo, los bienes ofertados por los licitantes deberán cumplir mínimo con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo Uno de las bases de la licitación, mismas que deberán ser congruentes con su información adicional presentada para cada una de las partidas ofertadas.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
4	<b>Anexo Uno</b> Tubería de acero, partidas: 135 a 138	Solicitamos que para estas partidas solo se deba presentar muestra de una o dos medidas ya que toda la tubería sería ASTM A53 Gr. B, con cople, rosca cónica, solo cambia el diámetro.

**Respuesta:** Se elimina la presentación de muestras para esta licitación, sin embargo, los bienes ofertados por los licitantes deberán cumplir mínimo con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo Uno de las bases de la licitación, mismas que deberán ser congruentes con su información adicional presentada para cada una de las partidas ofertadas.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
5	<b>Anexo Uno</b> Tubería de acero, partidas: 135 a 138	Los <b>diámetros exteriores</b> de la tubería de columna solicitada son, favor de confirmar: 4" - 4.5" 6" - 6.625" 8" - 8.625" 10" -10.750" Lo anterior, debido a que es usual que las fichas técnicas de este tipo de tubería de columna indiquen el diámetro exterior y no el nominal.

**Respuesta:** Los espesores deberán ser de acuerdo a la cedula 40, grado B.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
6	<b>Anexo Uno</b> Tubería de acero, partidas: 135 a 138	Favor de confirmar que la tubería y coples son rosca cónica, con cople de 8" hilos por pulgada.

**Respuesta:** Se acepta.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
7	<b>Anexo Uno</b> Partida 112	Solicitamos que por el tiempo de entrega solicitado se pueda ofertar 5/16" de espesor.

**Respuesta:** Se acepta.



**CIUDAD DE MÉXICO**  
 CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Junta de Aclaración de Bases.  
 Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
 Requisición: DEAP-2001-2025.  
 Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
 Recursos Locales.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
8	Anexo Uno Partida 116	Solicitamos que por el tiempo de entrega solicitado se pueda ofertar 3/8" de espesor, que es más comercial; además de que para este diámetro el espesor correspondiente para cédula 40 es de 0.593" lo que reduce enormemente el diámetro interno de la tubería.

**Respuesta:** Se acepta.

La empresa licitante **Distribuciones Mogu, S.A. de C.V.** presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea 6 (seis) cuestionamientos, los cuales resueltos de acuerdo con lo siguiente:


**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1	PUNTO 2.12 MUESTRAS	Solicitan que los licitantes deberán entregar en el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, una muestra de los bienes por cada partida ofertada conforme a las especificaciones del Anexo Uno. Las muestras servirán de base para la evaluación técnica que realice el área requirente, cuyas conclusiones se especificarán en la Evaluación de las Propuestas Técnicas (Dictamen Técnico) correspondiente. Solicitamos a la convocante de la manera mas atenta se omita la presentación de muestras, pues hay varias partidas que no se pueden presentar muestras por los tiempos tan cortos para presentarlas, así como partidas que son de fabricación especial o el tratamiento que solicitan requiere más tiempo de elaboración y no son productos que se manejen de línea, también es importante señalar que por las dimensiones y pesos no se podrían presentar en el evento. En caso de ser negativa su respuesta solicitamos a la convocante que se puedan presentar muestras por familia de las partidas que no son de fabricación especial, ni grandes dimensiones.

**Respuesta:** Se elimina la presentación de muestras para esta licitación, sin embargo, los bienes ofertados por los licitantes deberán cumplir mínimo con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo Uno de las bases de la licitación, mismas que deberán ser congruentes con su información adicional presentada para cada una de las partidas ofertadas.

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
2	PUNTO 9.2 INCISO C)	Solicitan manifiesto de fabricante: "El que suscribe con el carácter de representante legal de la empresa denominada, con relación al Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/ /2025, para la adquisición de " ", manifiesto que mi representada es fabricante de los bienes objeto de la Licitación, por lo que queda obligada en caso de resultar adjudicada, para la entrega, asistencia técnica, revisiones de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento, mismos que cumplirán con las especificaciones técnicas del Anexo Uno de las Bases y la o las Juntas de Aclaración de Bases". La cual deberá ser firmada por representante que cuente con facultades suficientes notariales para comprometerse por su representada; debiendo adjuntar fotocopia de Poder Notarial e identificación oficial vigente Formato 3. En el caso que el licitante no sea directamente el fabricante de los bienes que oferta, deberá presentar Carta original para esta Licitación, emitida por la empresa fabricante de reconocimiento de distribuidor autorizado o comercializador del licitante y obligado solidario con el mismo, para la



CIUDAD DE MÉXICO  
 CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Junta de Aclaración de Bases.  
 Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
 Requisición: DEAP-2001-2025.  
 Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
 Recursos Locales.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
		entrega, asistencia técnica, revisiones de calidad y garantía de los bienes de acuerdo a las condiciones establecidas en esta Licitación. La cual deberá ser firmada por representante del fabricante que cuente con facultades suficientes notariales para comprometerse por su representada; debiendo adjuntar fotocopia de Poder Notarial e identificación oficial vigente. 3A. Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos permita presentar carta de Distribuidor Mayorista ya que hay fabricantes que no expiden este tipo de documentos.

Respuesta: No se acepta.

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
3	ANEXO UNO PARTIDA 93 a la 99	Solicitamos al área usuaria nos permita presentar una muestra por familia de estas soldaduras en presentación de 1 kilo.

Respuesta: Se elimina la presentación de muestras para esta licitación, sin embargo, los bienes ofertados por los licitantes deberán cumplir mínimo con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo Uno de las bases de la licitación, mismas que deberán ser congruentes con su información adicional presentada para cada una de las partidas ofertadas.

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
4	ANEXO UNO PARTIDA 104	Solicitan Tornillo cadminizado con cabeza hexagonal de 3 1/2" x 8" de longitud con tuerca cadminizada. Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos indiquen si la medida correcta es Tornillo cadminizado con cabeza hexagonal de 1/2" x 8" de longitud con tuerca cadminizada. O por favor indicarnos la medida correcta.

Respuesta: Se deberá ofertar Tornillo cadminizado con cabeza hexagonal de 3 1/2" x 5/8" de longitud con tuerca cadminizada.

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
5	ANEXO UNO PARTIDA 139 a la 143	Solicitamos al área usuaria nos permita presentar Válvulas de compuerta fabricadas en latón, esto en razón de que las mismas cumplen con las mismas características que las solicitadas.

Respuesta: No se acepta.

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
6	ANEXO UNO PARTIDA 150	Solicitan Válvulas de compuerta de bastago fijo de 4" de diámetro de fierro fundido con asiento de bronce. Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos permita cotizar Válvulas de fierro dúctil.

Respuesta: No se acepta.



*[Handwritten signature]*

**CIUDAD DE MÉXICO**  
 CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**Junta de Aclaración de Bases.**  
**Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.**  
**Requisición: DEAP-2001-2025.**  
**Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.**  
**Recursos Locales.**

*ra*

La empresa licitante **Grupo Fritmar Internacional, S.A. de C.V.** presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea 1 (uno) cuestionamiento, el cual es resuelto de acuerdo con lo siguiente: -----

**Carácter Técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1		<p>De acuerdo a lo establecido en el punto 2.12 Muestras; que a la letra refiere lo siguiente:            Los licitantes deberán entregar en el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, una muestra de los bienes por cada partida ofertada conforme a las especificaciones del Anexo Uno.</p> <p>Las muestras servirán de base para la evaluación técnica que realice el área requirente, cuyas conclusiones se especificarán en la Evaluación de las Propuestas Técnicas (Dictamen Técnico) correspondiente. Las muestras deberán exhibir en lugar visible la razón o denominación social del licitante; número de procedimiento; requisición y partida.</p> <p>Asimismo, los licitantes deberán presentar en original y copia, en papel con membrete de la empresa, la relación de las muestras presentadas y entregadas, especificando la requisición, partida, modelo o número de parte y marca, en su caso.</p> <p>La devolución de las muestras se podrá realizar a los 15 días hábiles posteriores a la notificación del Fallo, a solicitud expresa por escrito dirigido a la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios de la SEGIAGUA, firmado por el representante facultado del licitante.</p> <p>Al respecto nos permitimos manifestar la siguiente pregunta: ¿Es posible omitir la presentación de algunas muestras físicas, ó en todo caso se cambie por una visita al almacén para hacer la revisión pertinente de los materiales y/o componentes a suministrar a quién resulte favorable el fallo de esta licitación pública; ya que son 150 partidas y debido las dimensiones y pesos, es logísticamente complejo trasladar todas las muestras a las instalaciones para la fecha de Acto de Presentación y Apertura de Propuestas?</p>

*[Handwritten marks and signatures on the right margin]*

**Respuesta:** Se elimina la presentación de muestras para esta licitación, sin embargo, los bienes ofertados por los licitantes deberán cumplir mínimo con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo Uno de las bases de la licitación, mismas que deberán ser congruentes con su información adicional presentada para cada una de las partidas ofertadas. -----

La empresa licitante **Distribuidora Lecons, S.A. de C.V.** presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea 1 (uno) cuestionamiento, el cual es resuelto de acuerdo con lo siguiente: -----


**Carácter técnico.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1		<p>Referente al punto 9.2 propuesta técnica, inciso c) nos pueden precisar los supuestos que se mencionan, el mismo ya que como se redacta dicho punto, entiendo que hay tres supuestos para la presentación de carta de fabricante.</p> <p>De lo anterior quizá no se aclara la redacción, pero insisto se pueden precisar los supuestos por favor</p>

**Respuesta:** Son 2 supuestos: -----

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten marks and signatures on the right margin]*



**CIUDAD DE MÉXICO**  
 CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Junta de Aclaración de Bases.  
 Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
 Requisición: DEAP-2001-2025.  
 Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
 Recursos Locales.

1.- carta de fabricante de los bienes. La cual deberá ser firmada por representante que cuente con facultades suficientes notariales para comprometerse por su representada; debiendo adjuntar fotocopia de Poder Notarial e identificación oficial vigente.

2.- Carta emitida por el fabricante para esta licitación de reconocimiento de comercializador o distribuidor de los bienes ofertados, La cual deberá ser firmada por representante que cuente con facultades suficientes notariales para comprometerse por su representada; debiendo adjuntar fotocopia de Poder Notarial e identificación oficial vigente

La empresa licitante **Soluciones Integrales de fluidos, S.A. de C.V.** presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea **2 (dos)** cuestionamientos, los cual es son resueltos de acuerdo con lo siguiente:

**Carácter Administrativo.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1	Propuesta Técnica Inciso j) <b>muestras</b>	De la partida 110 a la 117 del Anexo Uno, solicitamos se pueda entregar solo una muestra corta de una de las partidas antes mencionadas, ya que consideramos cuentan con las mismas propiedades y solo cambia en las dimensiones (diámetro)

**Respuesta:** Se elimina la presentación de muestras para esta licitación, sin embargo, los bienes ofertados por los licitantes deberán cumplir mínimo con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo Uno de las bases de la licitación, mismas que deberán ser congruentes con su información adicional presentada para cada una de las partidas ofertadas.

**Carácter Administrativo.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
2	Propuesta Técnica Inciso j) <b>muestras, c) manifiesto de fabricante</b>	Conforme al Anexo Uno, en las partidas referentes de tornillería, placa de acero, empaques de plomo y brida soldable. Solicitamos no se deba presentar carta de fabricante, así como la muestra ya que los consideramos materiales comerciales

**Respuesta:** No se acepta, se deberá presentar carta de fabricante o carta emitida por fabricante para esta licitación de reconocimiento de comercializador o distribuidor de los bienes, las muestras ya fueron eliminadas para esta licitación.

La empresa licitante **Construcciones y Prefabricados Laguna, S.A. de C.V.** presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea **2(dos)** cuestionamientos, los cuales son resueltos de acuerdo con lo siguiente:

**Carácter Técnico.**


No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1	Pagina 26	Para la silleta tipo caja de 72" se indica el largo de 0.80m y diámetro exterior de 86.5", ¿Cuál es la medida del peralte, considerado para esta silleta

**Respuesta:** El peralte es de .15 metros.

**Carácter Administrativo.**

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
2	Pagina 26	Para la silleta tipo caja de 42" se indica el largo de 0.80m y diámetro exterior de 51, ¿Cuál es la medida del peralte, considerado para esta silleta

**Respuesta:** El peralte es de .15 metros.



CIUDAD DE MÉXICO  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Junta de Aclaración de Bases.  
Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
Requisición: DEAP-2001-2025.  
Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
Recursos Locales.

Fecha y horario para llevar a cabo la **Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de Propuestas**. De acuerdo con las Bases de la Licitación se reitera que la **Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de Propuestas**, se llevará a cabo el próximo **veintitrés de mayo de dos mil veinticinco**, a las diez horas, en la **Sala de Juntas de la Subdirección de Compras y Control de Materiales de la Secretaría de Gestión Integral del Agua**, por lo que se solicita a los participantes e interesados en el presente Procedimiento su puntual asistencia. -----

**Conclusión del acto.**

La **Secretaría de Gestión Integral del Agua**, pregunta a los asistentes, servidores públicos y a los representantes de las empresas licitantes, ¿si se contestaron debidamente y de manera completa las preguntas planteadas en este acto? y ¿si quedaron aclaradas sus dudas o tienen alguna observación que realizar al presente?: -manifestando los participantes que fueron contestadas debidamente cada una de las preguntas en forma completa y que fueron aclaradas las dudas, por lo que señalan no tener observación alguna.-----

**Cierre del acta.**

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las **quince** horas con **cuarenta** minutos del día de su elaboración, pasándola a firma de todos y cada uno de los asistentes, haciéndoles entrega formal de copia electrónica, para los fines legales a que haya lugar.-----

**Servidores Públicos del Gobierno de la Ciudad de México.  
Secretaría de Gestión Integral del Agua.**

**Nombre y Cargo**

**Firma**

C. Fernando Correa Pérez  
Encargado de la Subdirector de Compras y Control de Materiales

Ing. Fernando M. Reyes Ávila  
Subdirector de Distribución Sur

Ing. Daniel Alejandro Soriano Torres  
Subdirector de Detección de Fugas

**Órganos de Control.**


**Nombre y Cargo**

**Firma**

C. Claudia Mariel Reyes Meneses  
Representante del Órgano Interno de Control en la **Secretaría de Gestión Integral del Agua**

C. Dulce María Frago Yáñez  
Contralor Ciudadano.

Se retiro.



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Junta de Aclaración de Bases.  
Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
Requisición: DEAP-2001-2025.  
Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
Recursos Locales.

**Empresas licitantes.**

Razón o denominación y nombre del representante.

Firma

Dalia Pérez González.  
Dalrub Industrial, S.A. de C.V.

*[Handwritten signature]*

C Lucia Rodríguez Barragán.  
Dicsacomer, S.A. de C.V.

*[Handwritten signature]*

Sandra Lizbeth Moreno Romero (Persona Física)

*[Handwritten signature]*

Jorge Alberto Díaz Vilchis  
Grupo Frimar Internacional, S.A. de C.V.

*[Handwritten signature]*

María Guadalupe Rivera Castrejón (Persona Física)

*[Handwritten signature]*

María del Carmen Licon Souza  
Shomoly, S.A. de C.V.

*[Handwritten signature]*

Lic. Francisco Jorge Hernández Gómez  
Distribuidora Lecons, S.A. de C.V.

*[Handwritten signature]*

Mario Alberto González Mejía  
Cosolco, S.A. de C.V.

*[Handwritten mark]*

Se retiro


Ramón Perales Trejo  
Construcciones y Prefabricados Laguna, S.A. de C.V.

*[Handwritten signature: R. Perales Trejo]*

C Alejandro García de León  
Grupo Comercial Ferretero Valladolid, S.A. de C.V.

*[Handwritten signature]*





**CIUDAD DE MÉXICO**  
 CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Junta de Aclaración de Bases.  
 Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
 Requisición: DEAP-2001-2025.  
 Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
 Recursos Locales.

Razón o denominación y nombre del representante.

Firma

Adrián Garcilazo  
 Green Robot Tecnologías, S.A. de C.V.

*[Handwritten signature]*

Aldo Armando Laine Galván  
 Erica Maritza Herrera Bejinez, (Persona Física)

*[Handwritten signature]*

Blanca Loeza Carrasco  
 Tubería y válvulas del Norte, S.A. de C.V.

*[Handwritten signature]*

Ing. Humberto Simón Zepeda Cabrera  
 Bombas Verticales BNJ, S.A. de C.V.

*[Handwritten signature]*

Alexis Aldair Zertuche López  
 Distribuidora Suiza, S.A. de C.V.

*[Handwritten signature]*

Carlos Alberto Gutiérrez López  
 Distribuciones Mogu, S.A. de C.V.

*[Handwritten signature]*

Isidro Correa Rosales  
 ABC Ferretería y Construcción, S.A. de C.V.

*[Handwritten signature]*

Fernando Figueroa Fuentes  
 Grupo Ferretero Gala, S.A. de C.V.

*[Handwritten signature]*

Ing. Bryan Ortega Valle  
 Soluciones Integrales de fluidos, S.A. de C.V.

*[Handwritten signature]*

*[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]*

*[Large handwritten scribbles and signatures at the bottom of the page]*



SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CIUDAD DE MÉXICO  
 CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Junta de Aclaración de Bases.  
 Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
 Requisición: DEAP-2001-2025.  
 Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
 Recursos Locales.

SILLETA DE REPARACIÓN "(ABRAZADERA TIPO Z)" PARA UBERÍA DE CONCRETO PRESFORZADO, FABRICADA CON PLACA DE ACERO AL CARBON ASTM-A-36, ROLADO, BISELADA Y SOLDADA, CON LOS SIGUIENTES COMPONENTE:


UNA ABRAZADERA CÓNICA DE DOS PIEZAS DE ACUERDO AL DIÁMETRO EXTERIOR DE LA CAMPANA DE LA TUBERÍA INDICADAS EN LA TABLA DE ESPECIFICACIONES ANEXA (EXCEPTO LA PARTIDA 5 LA ABRAZADERA SERA RECTA DEL MISMO DIÁMETRO QUE LA ABRAZADERA DEL LADO DE LA ESPIGA) CON ESPESOR DE LA PLACA DE 1/2" Y 6" DE ANCHO; 4 PLACAS DE 1/2 DE ESPESOR SOLDADO A CADA LADO DE LA ABRAZADERA PARA SUJETARSE AL TUBO, REFORZADAS CON CARTABONES DE 3/8 CON 2 BARRENOS CADA UNA; 10 PLACAS DE 1/2" DE ESPESOR PARA FIJAR LAS DOS ABRAZADERAS (ESPIGA Y CAMPANA), REFORZADAS CON CARTABONES DE 3/8" DE ESPESOR Y BARRENO DE 1" DE DIÁMETRO, DISTRIBUIDAS Y SOLDADAS EN EL PERÍMETRO DE LA ABRAZADERA.

UNA ABRAZADERA RECTA DE DOS PIEZAS DE ACUERDO AL DIÁMETRO EXTERIOR DEL TUBO CON ESPESOR DE LA PLACA DE 1/2" Y 6" DE ANCHO; 4 PLACAS DE 1/2 DE ESPESOR SOLDADO A CADA LADO DE LA ABRAZADERA PARA SUJETARSE AL TUBO, REFORZADAS CON CARTABONES DE 3/8 CON 2 BARRENOS CADA UNA; 10 PLACAS DE 1/2" DE ESPESOR PARA FIJAR LAS DOS ABRAZADERAS (ESPIGA Y CAMPANA), REFORZADAS CON CARTABONES DE 3/8" DE ESPESOR Y BARRENO DE 1" DE DIÁMETRO, DISTRIBUIDAS Y SOLDADAS EN EL PERÍMETRO DE LA ABRAZADERA; ANILLO DE APOYO SOLDADO A LA ABRAZADERA, CON ESPESOR DE 3/8"; TORNILLOS DE EMPUJE DE 1" DE DIÁMETRO Y 9" DE LARGO FIJADOS A LA ABRAZADERA POR MEDIO DE DOS TUERCAS CADA UNO SOLDADAS A ÉSTA.

EL ANILLO DE EMPUJE DE DOS PIEZAS DE ACUERDO AL DIÁMETRO EXTERIOR DEL TUBO, DE 1" DE ESPESOR Y 3" DE ANCHO; DOS PLACAS DE 1/2" DE ESPESOR SOLDADO A CADA LADO DE LA ABRAZADERA CON UN BARRENO PARA ENSAMBLE DE AMBAS PIEZAS.

DEBERA INCLUIR SELLO DE HULE REDONDO, DUREZA SHORE 55+3 Y RESISTENCIA A LA RUPTURA DE 12.5 KG/CM3, FABRICADO DE ACUERDO A LA NORMA NMX-T-021-SCFI-2002, ESPARRAGOS CON DOBLE TUERCA PARA FIJAR LAS DOS ABRAZADERAS DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" DE DIÁMETRO Y LONGITUD 700 MM, TODAS LAS PARTES DE LA SILLETA DEBERÁ REALIZAR LIMPIEZA MECÁNICA (EXCEPTO LA TORNILERÍA) INTERIOR Y EXTERIOR ASI COMO DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS.

DIAMETRO NOMINAL DEL TUBO	DIAMETRO INTERIOR DEL ARILLO DE EMPUJE	CANTIDAD DE TORNILLOS DE EMPUJE	CANTIDAD DE ESPARRAGOS DE FIJACIÓN	DIAMETRO DEL SELLO DE HULE	CANTIDAD	UNIDAD
42" (1067 MM)	51" (1295.4 MM)	34	12	1 1/4"	10	PIEZA
48" (1219 MM)	56.5" (1435 MM)	34	12	1 1/4"	6	PIEZA
72" (1830 MM)	86.5" (2197 MM)	54	14	1 1/2"	2	PIEZA



SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

CIUDAD DE MÉXICO  
 CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Junta de Aclaración de Bases.  
 Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
 Requisición: DEAP-2001-2025.  
 Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.  
 Recursos Locales.

SILLETA DE REPARACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO PRESFORZADO TIPO SP-12 FABRICADA CON PLACA DE ACERO CARBÓN,ASTM-A-36, ROLADO, BISELADO Y SOLDADA QUE CONSTA DE:

CUERPO DE LA SILLETA: CAJA CONSTRUIDA CON PLACA DE ACERO ROLADA Y BISELADA DE 1/2" DE ESPESOR: DOS CORONAS CON PLACA DE 5/8" DE ESPESOR: DOS CILINDROS DE ACERO DE 1/2" DE ESPESOR Y DIÁMETRO DE ACUERDO AL DIÁMETRO DE LA SILLETA, CON LONGITUD CADA UNO DE 228.6 MM (9") DE ACUERDO AL DIÁMETRO DE LA SILLETA: DOS CORONAS BRIDADAS CONSTRUIDAS CON PLACA DE 3/4" DE ESPESOR CON BARRENOS Y CARTABONES DE REFUERZO EN PLACA DE 1/2" DE ESPESOR, EN CANTIDAD IGUAL AL NÚMERO DE BARRENOS ACERO CUADRADO DE 1" PARARECEPCIÓN DE SELLO DE HULE

DOS CORONAS BRIDADAS DE EMPUJE CON CILINDRO DE 3/8" DE ESPESOR PARA CAJA DE ALOJAMIENTO DE SELLO DE HULE

SELLLOS DE HULE REDONDO DUREZA SHORE 55 + 3 Y RESISTENCIA A LA RUPTURA DE 12.5 KG/CM2, FABRICADO DE ACUERDO A LA NORMA NMX-T-21-SCFI-2002 ESPARRAGOS O BIRLOS CON DOBLE TUERCA DE FIERRO GALVANIZADO DE 7/8" DE DIÁMETRO.

A TODAS LAS PARTES DE LA SILLETA DEBERA REALIZAR LIMPIEZA MECÁNICA(EXCEPTO LA TORNILERÍA) INTERIOR Y EXTERIOR ASÍ COMO DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, SE DEBERÁ INSTALAR EN LA PARTE ALTA NIPLE DE ACERO CON CUERDA Y TAPON MACHO DE 2" DE DIÁMETRO Y A 180° DE ESTE, NIPLE DE ACERO BRIDADO CON TAPA CIEGA DE 4" DE DIÁMETRO DEBIENDO PRESENTAR 3 DÍAS POSTERIORES AL FALLO PLANOS DE FABRICACIÓN Y PROGRAMA DE FABRICACIÓN DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

DIAMETRO NOMINAL DEL TUBO (MM)	DIAMETRO DE SILLETA (MM)	CAJA DE SILLETA ALTO X ANCHO (MTS)	CANTIDAD DE ESPARRAGOS	DIAMETRO DEL SELLO DE HULE	CANTIDAD	UNIDAD
42" (1067 MM)	51" (1295.4 MM)	0.15 X 0.50 M	60	1 1/4" (32 MM)	5	PIEZA
42" (1067 MM)	51" (1295.4 MM)	0.15 X 0.80 M	60	1 1/4" (32 MM)	5	PIEZA
48" (1219 MM)	56.5" (1435 MM)	0.15 X 0.50 M	60	1 1/4" (32 MM)	5	PIEZA
48" (1219 MM)	56.5" (1435 MM)	0.15 X .80 M	60	1 1/4" (32 MM)	3	PIEZA
72" (1830 MM)	86.5" (2197 MM)	0.15 X 0.80 M	96	1 1/4" (32 MM)	2	PIEZA

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



CIUDAD DE MEXICO A 19 DE MAYO DE 2025

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO  
SECRETARIA DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA  
LIC. CARLOS GARCIA ROSAS  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINSITRACION Y FINANZAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN/SEGIAGUA/005/2025  
"ACCESORIOS PARA REPARACION DE FUGAS"

**PREGUNTAS**

**PREGUNTA 1.- EN EL PUNTO 9.1 INCISO G) SOLICITAN ORIGINAL Y COPIA DE LAS DECLARACIONES, SE PUEDE ENTREGAR SOLO EL ORIGINAL? YA QUE AL SER ELECTRONICAS Y BAJARLAS POR INTERNET YA AMBAS SON ORIGINALES.**

**PREGUNTA 2.- EN EL PUNTO 9.3 INCISO D) EN LAS CONDICIONES DE VENTA SOLICITAN QUE EL MATERIAL SE ENTREGUE A MAS TARDAR EL 15 DE JULIO, EN LAS PARTIDAS DE LA 1 A LA 8 DEBIDO A LA CANTIDAD DE PIEZAS Y YA QUE ES FABRICACION ESPECIAL SE SOLICITA AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA AL 31 DE JULIO, HACIENDO ENTREGAS PARCIALES. SE ACEPTA?**

*[Handwritten signature]*  
DALIA PEREZ GONZALEZ  
ADMINISTRADORA UNICA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten marks and signatures]*

*[Handwritten marks]*

Green Robot Tecnologías, S.A de C.V.  
 C. Aguascalientes No. 65 piso 2  
 Col. Roma Sur C.p. 06760  
 Ciudad de México  
 R.F.C. GRT150911119



Gobierno de la Ciudad de México.  
 Secretaría de Gestión Integral del Agua.

Procedimiento de Licitación Pública Nacional  
 LPN/SEGIAGUA/005/2025.

Atención: Lic. Carlos García Rosas.  
 Director General de Administración y Finanzas.  
 Teléfono: 5590174603, extensión 0502.

Fecha: 19 de mayo del 2025

Correo electrónico del licitante: contacto@greenrobot.com

Anexo Siete.  
 Cuestionamientos por escrito.

Asunto:	<b>Preguntas del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.</b>
---------	--

**PREGUNTA ADMINISTRATIVA**

Pregunta No.	Referencia Bases	Pregunta.
1	PAGINA 4 ,MUESTRAS	CON RESPECTO AL PUNTO 2.12 MUESTRAS, SOLICITAN MUESTRAS POR CADA PARTIDA OFERTADA. ¿SE PUEDE PRESENTAR MUESTRA POR FAMILIA, Y ESTAS PRESENTARSE EN EL ALMACEN CENTRAL UN DIA ANTES DE LA APERTURA DE OFERTAS?

**PREGUNTAS TÉCNICAS**

Pregunta No.	Referencia Bases	Pregunta.
2	PAGINA 26,ANEXO TECNICO	CON RESPECTO A LA PARTIDA NUMERO 79, DONDE SOLICITA MARCO Y TAPA DE FOFO DE 50X50 CM PARA AGUA POTABLE DE 65 KG CON CHAPA DE SEGURIDAD Y LLAVE PARA ABRIR Y CERRAR, ¿ESTE MARCO ES DE HIERRO DUCTIL?
3	PAGINA 26,ANEXO TECNICO	CON RESPECTO A LA PARTIDA NUMERO 80, DONDE SOLICITA MARCO Y TAPA METALICA DE AGUA POTABLE PARA TRAFICO TIPO PESADO DE 160 KG. POR SER DE USO PESADO SE RECOMIENDA: MARCO Y TAPA METALICA DE HIERRO DUCTIL PARA TRAFICO Y USO PESADO DE 65 KGS CON CHAPA DE SEGURIDAD Y LLAVE PARA ABRIR Y CERRAR. ESTA OPCION OFRECE MAYOR RESISTENCIA A LA TENSION Y EXCELENTES RESULTADOS EN TRAFICO PESADO ASI COMO SU FACIL MANEJO E INSTALACION RAPIDA.
4	PAGINA 24 ANEXO TECNICO	CON RESPECTO A LA PARTIDA NUMERO 12 DONDE SOLICITA ADAPTADOR BRIDADO AMPLIO RANGO DE 4" DIAMETRO 324-365 MM, ESTE DIAMETRO NO ES CORRECTO, ¿SE ACEPTA CON RANGO DE 107 A 135 MM?

Aguascalientes 65 Piso 2, Roma Sur, Cuauhtémoc, CP 06760, CDMX. Tel: +52 55 4333 0645

Pregunta No.	Referencia Bases	Pregunta.
5	PAGINA 25 ANEXO TECNICO	CON RESPECTO A LA PARTIDA NUMERO 34 DONDE SOLICITA COPLE UNIVERSAL PARA UNION DE TUBERIA RANGO AMPLIO DE 12" RANGO DE 302 365 MM, EL RANGO EN QUE SE FABRICA ES DE 324 A 365 MM ¿SE ACEPTA?
6	PAGINA 25 ANEXO TECNICO	CON RESPECTO A LA PARTIDA NUMERO 40, DONDE SOLICITA COPLE UNIVERSAL PARA UNION DE TUBERIA RANGO AMPLIO DE 12" RANGO 315-340 MM, EL RANGO EN QUE SE FABRICA ES 322 A 340 MM ¿SE ACEPTA?
7	PAGINA 25 ANEXO TECNICO	CON RESPECTO A LA PARTIDA NUMERO 43, DONDE SOLICITA COPLE MIXTO CON UN EXTREMO ACERROJADO Y EL OTRO EXTREMO UNIVERSAL DE 8" CON RANGO 192 A 247 MM, EL RANGO EN QUE SE FABRICA ES 230 A 247 MM, ¿SE ACEPTA?

*Cajal*

*[Handwritten signature]*

ATENTAMENTE  
 GREEN ROBOT TECNOLOGIAS, S.A DE C.V  
 JUAN MANUEL LLERA BLANCO  
 REPRESENTANTE LEGAL

**Nota:** para participar en la o las Juntas de Aclaración de Bases y dar respuesta a sus cuestionamientos, es requisito que el licitante presente el recibo de pago de Bases y poder del representante legal que suscribe los cuestionamientos e identificación oficial vigente.

*Se solicita que el asistente a la o las Juntas de Aclaración de Bases, presente además, sus cuestionamientos en archivo electrónico, en medio físico (USB o CD, con carácter reintegrable) en Microsoft Word o Excel, o los remita por correo electrónico, con la finalidad de simplificar la integración al acta circunstanciada del evento; asimismo si se usa esta vía, deberá remitir copia del recibo de pago de Bases y poder del representante legal que suscribe los cuestionamientos e identificación oficial vigente.*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



*Car/2*

*[Handwritten marks and signatures on the right side of the page]*

CIUDAD DE MEXICO A 21 DE MAYO DE 2025.

**ANEXO SIETE  
CUESTIONAMIENTOS POR ESCRITO**

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO  
SECRETARIA DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA

PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL  
LPN/SEGIAGUA/005/2025.

AT'N: LIC. CARLOS GARCIA ROSAS  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
TELEFONO 5590174603, EXTENSION 0502

CORREO ELECTRONICO DEL LICITANTE: [grupoferreterogala@gmail.com](mailto:grupoferreterogala@gmail.com)

GRUPO FERRETERO GALA, S.A. DE C.V.  
R.F.C. GFG 130319 4S6  
AV. TRES No. 118 COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, C.P. 03800  
ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO  
TELEFONO 55 5516-1391  
CORREO: [grupoferreterogala@gmail.com](mailto:grupoferreterogala@gmail.com)

NOMBRE DE LA LICITACION: ACCESORIOS PARA REPARACION DE GUGAS

PREGUNTA No.	REFERENCIA BASES	PREGUNTA.
1	HOJA UNO	PODRIAN CORROBORAR EL NOMBRE DE LAS BASES DE ESTA LICITACION. SI ES ACCESORIOS PARA REPARACION DE FUGAS Ó ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ACCESORIOS PARA REPARACION DE FUGAS.
2	FORMATO 5 PROPUESTA TECNICA Y FORMATOS PROPUESTA ECONOMICA	LOS INCISOS ESTAN ERRONEOS O SON CORRECTOS
3	PUNTO 2.12 MUESTRAS	EN RELACION A LAS MUESTRAS, SON DEMASIADAS PARTIDAS Y MATERIALES ESPECIALES Y LARGOS DE 6 MTS., FAVOR DE ACEPTAR CATALOGOS LEGIBLES A COLOR.
4	PUNTO 9.2 INCISO C	EN RELACION A LA CARTA DE SOLIDARIO DEL FABRICANTE PIDE EL PODER NOTARIAL E INE, SOLICITO SE ELIMINE YA QUE ESOS DOCUMENTOS SON ESPECIALES Y NO LOS DAN; PODEMOS MANDAR CARTA FABRICANTE NORMAL.
5	ANEXO UNO ESPECIFICACIONES	PARTIDA 3 ABRAZADERA A. INOX UNIVERSAL 6 X 10 RANGO 155A 175 MM, PARA ESA MEDIDA EL RANGO SERIA 140 A 160 MM.
6	ANEXO UNO ESPECIFICACIONES	PARTIDA 7 ABRAZADERA A. INOX UNIVERSAL 12 X 12 RANGO 315 A 345 MM, PARA ESTA MEDIDA EL RANGO SERIA 315 A 355 MM.
7	ANEXO UNO ESPECIFICACIONES	PARTIDA 8 ABRAZADERA A. INOX UNIVERSAL 12 X 12 RANGO 340 A 370 MM, PARA ESTA MEDIDA EL RANGO SERIA 340 A 360 MM.

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the table]*

**Grupo Ferretero Gala, S.A. de C.V.**

*Cal/R*

*u*  
*12*

8	ANEXO UNO ESPECIFICACIONES	PARTIDA 12 ADAPTADOR BRIDADO POR LOS RANGOS QUE SOLICITAN EL ADAPTADOR DEBE SER DE 12" Y NO DE 4", ES CORRECTA MI APRECIACION.
9	ANEXO UNO ESPECIFICACIONES	PARTIDA 17 Y 18 BRIDA SOLDABLE SOLICITAN DE 200, PODEMOS COTIZAR DE 300 LIBRAS
10	ANEXO UNO ESPECIFICACIONES	PARTIDA 34 COPLER UNIVERSAL SE OFRECE DE 12" CON RANGO DE 324 A 365, YA QUE LA DE 302 A 365 ES DE RANGO AMPLIO Y NO SE PUEDE FABRICAR.
11	ANEXO UNO ESPECIFICACIONES	PARTIDA 35 COPLER UNIVERSAL NO PODEMOS OFRECER EL RANGO DE 345 A 372 MM; OFRECEMOS LAS SIGUIENTES OPCIONES 351 A 368 O 340 A 360 LAS PUEDEN ACEPTAR?.
12	ANEXO UNO ESPECIFICACIONES	PARTIDA 40 COPLER UNIVERSAL. NO PODEMOS OFRECER EL RANGO DE 315 A 340, OFRECEMOS DE 315 A 332 O DE 322 A 342. LAS PUEDEN ACEPTAR.
13	ANEXO UNO ESPECIFICACIONES	PARTIDA 80 MARCO Y TAPA METALICA P/TRAFFICO PESADO? SERA BROCAL FO. FO. C/REJILLA 160 KGS.
14	ANEXO UNO ESPECIFICACIONES	PARTIDAS 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 128, 129, 130, 131, 132, 144 Y 145 TORNILLOS PODEMOS COTIZAR NORMA SIN CADMINIZAR, YA QUE EL FABRICANTE TARDA MUCHO.
15	ANEXO UNO ESPECIFICACIONES	PARTIDA 110 TUBO ACERO 16" QUE CEDULA REQUIEREN CON COSTURA O SIN COSTURA, FAVOR DE ACLARAR.
16	ANEXO UNO ESPECIFICACIONES	PARTIDA 117 TUBO NEGRO C.40 DE 56", FAVOR DE CONFIRMAR LA MEDIDA DEL TUBO.
17	ANEXO UNO ESPECIFICACIONES	PARTIDAS 111, 112, 113, 114, 115, 116 Y 117 POR SER MEDIDAS GRANDES NO VIENEN A 6 MTS., SON TRAMOS IRREGULARES DE 6 A 7 MTS APROX.

*X*

*B*

*f*

*A*

*A*

*A*

*A*

*A*

*A*

ATENTAMENTE

GRUPO FERRETERO GALA S.A. DE C.V.  
FERNANDO FUENTES FIGUEROA  
REPRESENTANTE LEGA

Grupo Ferretero Gala, S.A. de C.V.



# GRUPO COMERCIAL FERRETERO VALLADOLID S.A. DE C.V.

CLAVE DEL R.F.C. GCF 090112 JW8

## Anexo 7

### Cuestionamientos por escrito

Gobierno de la Ciudad de México.  
Secretaría de Gestión Integral del Agua.

Procedimiento de Licitación Pública Nacional  
LPN/SEGIAGUA/005/2025.

Atención: Lic. Carlos García Rosas  
Director General de Administración y Finanzas  
Teléfono: 5590174603, extensión 0502.

Fecha: Ciudad de México a 21 de Mayo de 2025.

Correo electrónico del Licitante: [ferrevallad@hotmail.com](mailto:ferrevallad@hotmail.com)

### Recursos Locales "Accesorios para reparación de fugas" Requisición DEAP-2001-2025.

En caso de enviar los cuestionamientos vía fax, deberá indicarse en el campo correspondiente a **Asunto** lo siguiente:

Asunto:	<b>Preguntas del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.</b>
---------	--

Los cuestionamientos que los licitantes presenten incluirán, como mínimo, lo siguiente:

Fecha: Ciudad de México a 21 de mayo de 2025.

Nombre, denominación o razón social del licitante. Grupo Comercial Ferretero Valladolid, S.A de C.V.

R.F.C del licitante. GCF090112JW8

Domicilio (Calle, número, Colonia, Código Postal, Alcaldía o Municipio, Entidad). AV. Insurgentes Norte 910-C,

Colonia Héroe de Nacozari. C.P. 07780 Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México

Teléfono. 552631-7478

Fax. 552631-7127

Correo electrónico. [ferrevallad@hotmail.com](mailto:ferrevallad@hotmail.com)

Nombre de la Licitación: Accesorios para reparación de fugas.

Pregunta No.	Referencia Bases	Pregunta.
1	Punto 2.12 página 4 Muestras	¿Solicito a la convocante la omisión de muestras ya que se presentarán catálogos de los bienes a ofertar del anexo uno, de las presentes bases, y si no se acepta se puede presentar muestras por familia en cualquiera de las medidas solicitadas?
2	Punto 9.2 Propuesta Técnica, inciso c) página 14 Carta Fabricante (formato 3 y formato 3 A)	Solicitan carta fabricante y/o carta emitida por el fabricante de reconocimiento de distribuidor autorizado o comercializador del licitante y obligado solidario con el mismo para la entrega, asistencia técnica, revisiones de calidad y garantía de los bienes de acuerdo a las condiciones establecidas en esta Licitación, solicitamos a la convocante omita ambas cartas, así como la presentación de la fotocopia del Poder Notarial e identificación vigente del representante del fabricante, o que permita presentar a el Licitante un manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de salir adjudicado contarán con la asistencia técnica, revisión de calidad y garantía de los bienes de acuerdo a las condiciones establecidas en la presente Licitación, Y en caso de no ser aceptado, podamos presentar solo el manifiesto que nos corresponda (3 y/o 3A) y si no se acepta en caso de ser persona física que documento se debe de presentar en lugar del poder Notarial?
3	Anexo uno Requisición DEAP-2001-2025, página 24	En relación a la partida No.34, Solicitan cople universal para unión de tuberías rango amplio de 12" rango de 302-365 mm, debe ser con un rango de 324-365mm



# GRUPO COMERCIAL FERRETERO VALLADOLID S.A. DE C.V.

CLAVE DEL R.F.C. GCF 090112 JW8

Pregunta No.	Referencia Bases	Pregunta.
4	Anexo uno Requisición DEAP-2001-2025, página 26	En relación a la partida 79, solicitan marco y tapa de fo.fo. de 50 x 50 cm para agua potable de 65 kgs, con chapa de seguridad y llave para abrir y cerrar por las características de este marco deber ser de hierro dúctil
5	Anexo uno Requisición DEAP-2001-2025, página 26	En relación a la partida 80, solicitan marco y tapa metálica de agua potable para tráfico de tipo pesado de 160 kgs, este debe ser de 130 kgs.
6	Anexo uno Requisición DEAP-2001-2025, página 27	En relación a las partidas 104, solicitan tornillo cadminizado con cabeza hexagonal de 3 1/2" x 8" de longitud con tuerca cadminizada, favor de checar bien la medida del diámetro de este tornillo.
7	Anexo uno Requisición DEAP-2001-2025, página 27	En relación a las partidas 123, 124, 125 y 126 Solicitan tubo galvanizado cédula 40 de 1 1/2", 1", 3/2" y 2" respectivamente, tramo de 6 mts. de longitud estos tubos deben ser de 6.40 mts de largo con extremos roscados.
8	Anexo uno Requisición DEAP-2001-2025, página 28	En relación a la partida 139, 140, 141, 142 y 143, solicitan válvula de compuerta de bronce roscable de 1", 1/2", 3/4", 1 1/2" y 2", de diámetro respectivamente, se puede cotizar en latón ya que es un material de mayor durabilidad.
9	Anexo uno Requisición DEAP-2001-2025, página 28	En relación a la partida 148 y 149, solicitan válvula de compuerta de 12" de diámetro FD AS MET ANSI 150 AWWA C500 operador tuerca sello metal, presión de trabajo 250 PSI. conexión bridas según ASME B 16, 42 clase ANSI 150 con 2 empaques de plomo de 12" y 24 tornillos cadminizados de 7/8 x 4 1/2" con tuercas con asiento de bronce y Válvula de compuerta de 4" de diámetro FD AS MET ANSI 150 AWWA C500 operador tuerca sello metal, presión de trabajo 250 PSI. conexión bridas según ASME B 16, 42 clase ANSI 150 con 2 empaques de plomo de 4" y 16 tornillos cadminizados de 5/9 x 3 1/2" con tuercas con asiento de bronce, estas válvulas deben ser de compuerta de fo.fo. con asiento de bronce, awwac500 sin empaque, sin tornillos y sin tuerca.

ATENTAMENTE

MARIO RUIZ FLORIAN

REPRESENTANTE LEGAL/ GRUPO COMERCIAL FERRETERO VALLADOLID, S.A DE C.V.

# CARBETH COMERCIAL

Y/O SANDRA LIZBETH MORENO ROMERO

Anexo Siete.

Cuestionamientos por escrito.

Gobierno de la Ciudad de México.  
Secretaría de Gestión Integral del Agua.  
Atención: Lic. Carlos García Rosas.  
Director General de Administración y Finanzas.  
Teléfono: 5590174603, extensión 0502.

Procedimiento de Licitación Pública Nacional  
LPN/SEGIAGUA/005/2025.

Fecha: 21 de mayo de 2025

Correo electrónico del licitante:  
carbethcomercial@outlook.com

Asunto: Preguntas del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.

Nombre, denominación o razón social del licitante. Sandra Lizbeth Moreno Romero  
R.F.C del licitante. MORS920828CA3  
Domicilio Avenida del Recreo, número 2951, Colonia Gabriel Ramos Millán Secc. Bramadero, Código Postal 08000.  
Alcaldía Iztacalco, Entidad CDMX.  
Teléfono. (55) 4857 7769  
Fax.  
Correo electrónico. [carbethcomercial@outlook.com](mailto:carbethcomercial@outlook.com)

Nombre de la Licitación: Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025 Suministro de Accesorios para reparación de fugas.

Pregunta No.	Referencia Bases	Pregunta.
1	<p>9. Requisitos de participación: Documentación Legal y Administrativa, Propuesta Técnica, Propuesta Económica y Garantía de Formalidad de la Propuesta (Sobre Único).</p> <p>9.2 Propuesta Técnica</p> <p>J) Muestras: los licitantes deberán entregar una muestra de los bienes por cada partida ofertada, conforme a las especificaciones del Anexo Uno y la Propuesta del licitante.</p>	Con la finalidad ofrecer las mejores condiciones en cuanto calidad y costos, se le solicita a la dependencia, baste la entrega de fichas técnicas, en lugar de muestras, o en su defecto que las muestras se puedan entregar por familia.

Nº: número consecutivo.  
Referencia: punto de las Bases o página, que requiere aclaración.  
Pregunta: cuestionamiento.

Sandra Lizbeth Moreno Romero.

Nota. Se adjunta:

- Recibo de pago de Bases
- Identificación oficial vigente.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the top right of the page.

ANEXO SIETE.

CUESTIONAMIENTOS POR ESCRITO

Gobierno de la Ciudad de México  
Secretaría de Gestión Integral del Agua

Procedimiento Licitación Pública Nacional  
No. LPN/SEGIAGUA/005/2025

Atención: Lic. Carlos García Rosas.  
Director General de Administración y Finanzas

Fecha: 21 de mayo de 2025  
Correo electrónico del participante: shomoly@hotmail.com

Asunto: Preguntas del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.

Nombre, denominación o razón social del licitante: SHOMOLY S.A. DE C.V.

R.F.C del licitante: SH0240409J32

Domicilio (Calle, número, Colonia, Código Postal, Alcaldía o Municipio, Entidad): CALLE MONTECITO NO. 38, P 28, OFICINA 12, COLONIA NAPLES, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO

Teléfono: 55 42094284

Fax.

Correo electrónico: shomoly@hotmail.com

Nombre de la Licitación: Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025

Pregunta No.	Referencia Bases	Pregunta.
1	Anexo uno, partida 12	Solicitan adaptador bridado amplio rango de 4" de diámetro en un rango de 324 a 365 mm, el rango de 324 a 365 mm corresponde a 12" de diámetro y no a 4" como lo solicitan, ¿nos pueden aclarar?
2	Anexo uno, partida 34	Solicitan cople universal rango amplio de 12" en un rango de 302 a 365 mm que ya no se fabrican, ¿podemos ofrecer un rango de 324 a 365 mm?
3	Anexo uno, partida 35	Solicitan cople universal rango amplio de 12" en un rango de 345 a 372 mm que ya no se fabrican, ¿podemos ofrecer un rango de 351 a 378 mm?
4	Anexo uno, partida 40	Solicitan cople universal rango amplio de 12" en un rango de 315 a 340 mm que ya no se fabrican, ¿podemos ofrecer un rango de 322 a 342 mm?
5	Anexo uno, partida 62	Solicitan junta gibault de 20" en un rango de 600 mm, los 600 mm equivalen a 24", ¿podemos cotizar junta gibault de 24" en rango de 600mm?
6	Anexo uno, partida 63	Solicitan junta gibault de 24" en un rango de 615 mm que no se fabrica, ¿podemos ofrecer en un rango de 610 mm?
7	Anexo uno, partida 67	Solicitan junta gibault de 3" X 80 mm, el rango de 80 mm lo cubre la junta de 2 1/2" ¿podemos cotizar de 2 1/2" en rango de 80 mm?
8	Anexo uno, partida 68 y 69	Solicitan junta gibault de 30" que ya no se fabrican, ¿se puede omitir esas partidas en nuestra propuesta?
9	Anexo uno, partida 78	Solicitan junta de gibault de 12" en un rango de 395 mm, el rango de 395 mm corresponde a una junta de 14" ¿podemos cotizar junta de gibault de 14" X 395 mm con juego de tornillería y gomas?

Montecito 38 Piso 28, Oficina 12,  
Col. Nápoles, Alcaldía Benito Juárez  
CP. 03810, Ciudad de México

shomoly@hotmail.com  
RFC: SH0240409J32  
TEL: (55) 4209 4284

Handwritten signature or mark at the bottom left.

Handwritten signature or mark at the bottom center.

Handwritten signature or mark at the bottom right.



*CPK*

*Handwritten marks and signature*

Pregunta No.	Referencia Bases	Pregunta.
10	Anexo uno, partida 79	Solicitan marco con tapa de fo.fo de 65 kgs. ¿podemos cotizar esta pieza pero en 130 kgs que ofrece mejor resistencia mecánica?
11	Anexo uno, partida 104	Solicitan tornillo cadminizado con cabeza hexagonal de 3 1/2" x 8" de longitud con tuerca cadminizada ¿pueden aclarar el diámetro por favor ya que un diámetro de 3 1/2" no es común?
12	Anexo uno, partida 110	Solicitan tubo de acero de 16" ¿nos pueden precisar si es con costura o sin costura y que espesor de pared o cedula lo requieren?
13	Anexo uno, partida 117	Solicitan tubo de acero negro cedula 40 grado B sin costura de 56" en tramos de 6 metros, este diámetro no se fabrica sin costura este diámetro es de fabricación especial ¿podemos cotizar tubo de acero con costura helicoidal de 56" en espesor de pared de 3/4" que es el máximo espesor en que se puede fabricar?
14	Anexo uno, partidas 144 y 145	Solicitan varilla roscada cadminizada de un metro de longitud ¿podemos cotizar galvanizado por inmersión respetando diámetro y longitud?
15	Punto 2.12, muestras	Solicitan muestra de los bienes por cada partida ofertada en el acto de presentación y apertura de propuestas ¿solicitamos respetuosamente nos permitan presentar una muestra representativa por familia de productos e indicarnos fecha, horario y lugar donde debemos presentar las citadas muestras, ya que por el volumen y peso no es posible presentarlas el día de la apertura de las ofertas en las oficinas del edificio sede de este organismo?
16	Punto 2.5, plazo de entrega	Solicitan plazo de entrega máximo al 15 de julio de 2025 ¿pueden ampliar el plazo para las partidas 85 a la 92 y 117 a máximo 15 de septiembre de 2025 toda vez que se trata de materiales de fabricación especial?
17	Punto 9.2 propuesta técnica, inciso c)	Solicitan manifiesto de fabricante o respaldo de este para el distribuidor autorizado o comercializadora que participe en el procedimiento de referencia, ¿se validará que esta información sea legitima para que todos los participantes tengan igualdad de condiciones?

ATENTAMENTE

MARIA DEL CARMEN LICONA SOUZA  
REPRESENTANTE LEGAL

*Handwritten marks and signature*

Montecito 38 Piso 28, Oficina 12,  
Col. Nápoles, Alcaldía Benito Juárez  
CP. 03810, Ciudad de México

shomoly@hotmail.com  
RFC: SH0240409J32  
TEL: (55) 4209 4284



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Erica Maritza Herrera Bejinez  
 Calle Benito Juárez Mz. 39, Lt. 24,  
 C.P. 55270, Col. Granjas Valle de Guadalupe,  
 Ecatepec de Morelos, Estado de México  
 R.F.C: HEBE821227JA8  
 Email: [bejinezherrera@hotmail.com](mailto:bejinezherrera@hotmail.com)  
 TEL: 742 1195 514

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA.

FECHA: 21 DE MAYO DEL 2025

ATENCIÓN: LIC. CARLOS GARCÍA ROSAS.  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.  
 EN LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA.  
 TELÉFONO: 55 9017 4603, EXTENSIÓN 0502.  
 PRESENTE.

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
 LPN/SEGIAGUA/005/2025  
 RECURSOS LOCALES  
 ACCESORIOS PARA REPARACIÓN DE FUGAS  
 REQUISICIÓN DEAP-2001-2025

CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE: [bejinezherrera@hotmail.com](mailto:bejinezherrera@hotmail.com)

ANEXO SIETE  
 CUESTIONAMIENTOS POR ESCRITO

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ERICA MARITZA HERRERA BEJINEZ  
 R.F.C.: HEBE821227JA8  
 DOMICILIO: CALLE BENITO JUÁREZ MZ. 39, LT. 24, COL. GRANJAS VALLE DE GUADALUPE  
 C.P. 55270, ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.  
 TELÉFONO: 742 1195 514  
 CORREO ELECTRÓNICO: [bejinezherrera@hotmail.com](mailto:bejinezherrera@hotmail.com)

NOMBRE DE LA LICITACIÓN: ACCESORIOS PARA REPARACIÓN DE FUGAS

PREGUNTA NO.	REFERENCIA BASES	PREGUNTA
1	ANEXO DOS	TENGO ENTENDIDO QUE ESTE ANEXO SE PRESENTA SOLO EN CASO DE SER ADJUDICADA, ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?
2	ANEXO TÉCNICO	¿ME PODRÍA CONFIRMAR LA CONVOCANTE SI LAS ENTREGAS SERÁN EN UNA SOLA EXHIBICIÓN O EN PARCIALIDADES?
3	ANEXO TÉCNICO	ME PODRÍA CONFIRMAR LA CONVOCANTE QUE MATERIAL REQUIERE EN LAS PARTIDAS 9 A 12, ¿ACERO O PLÁSTICO?
4	9.2 PROPUESTA TÉCNICA; INCISO C	¿ACEPTA LA CONVOCANTE QUE SE PUEDA ENTREGAR CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO?
5	9.2 PROPUESTA TÉCNICA; INCISO H	SOLICITA LA CONVOCANTE CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS EN ORIGINAL ¿ACEPTARÍA QUE LA INFORMACIÓN SEA BAJADA DE INTERNET SIEMPRE Y CUANDO SE ESPECIFIQUE LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA (URL) PARA SU COMPROBACIÓN?

*Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and various initials.*

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*



SATISFACCIÓN TOTAL

Erica Maritza Herrera Bejinez  
Calle Benito Juárez Mz. 39, Lt. 24,  
C.P. 55270, Col. Granjas Valle de Guadalupe,  
Ecatepec de Morelos, Estado de México  
R.F.C: HEBE821227JA8  
Email: [bejinezherrera@hotmail.com](mailto:bejinezherrera@hotmail.com)

TEL: 742 1195 514

6	9.2 PROPUESTA TÉCNICA; INCISO J	SOLICITA LA CONVOCANTE MUESTRAS POR CADA PARTIDA OFERTADA, ¿PODEMOS ENTREGAR MUESTRA POR FAMILIA INDICANDO LAS PARTIDAS QUE CORRESPONDEN?
7	9.2 PROPUESTA TÉCNICA; INCISO J	CON RELACIÓN A LAS PARTIDAS DE LA 93 A LA 100 (SOLDADURA) SOLICITAN COMO MUESTRA 1 KILO ¿SE PUEDE ENTREGAR UNA VARILLA DE CADA UNA?
8	9.2 PROPUESTA TÉCNICA; INCISO J	EN EL CASO DE LOS TRAMOS DE TUBO PART. 110 A LA 127 Y 135 A 138, ¿PODEMOS ENTREGAR LA MUESTRA, DE 50 CMS EN LUGAR DE 6 METROS?

SIN OTRO PARTICULAR, RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE  
ERICA MARITZA HERRERA BEJINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



Tubería y Válvulas del Norte S.A. de C.V.

www.tuvansa.com.mx

Retorno San Buenaventura No. 12  
Fracc. Ind. San Buenaventura  
C.P. 54135, Tlalnepantla, Edo. Mex.  
T. 55-5039-0730

Tlalnepantla, Edo. de México a 20 de Mayo del 2025.

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO**  
**SECRETARIA DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA**  
At'n.: Lic. Carlos Garcia Rosas  
Director General de Administración y Finanzas  
Tel: 55 9017 4603 Ext. 0502

Procedimiento de Licitación Pública Nacional.  
**LPN/SEGIAGUA/005/2025.**

Asunto: Preguntas del Procedimiento de Licitación Publica Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.

El que suscribe con el carácter de representante legal de la empresa denominada Tubería y Válvulas del Norte, S.A. de C.V. con relación al Procedimiento de Licitación Pública Nacional **LPN/SEGIAGUA/005/2025**, para la adquisición de **"Accesorios para reparación de Fugas"**, solicito atentamente sean considerados los siguientes cuestionamientos para la Junta de Aclaración de Bases.

Pregunta No.	Referencia Bases	Pregunta
1	1.4 (Pag. 1)	Es necesario presentar la constancia de registro o con el acuse de recibo de información para el registro al padrón podríamos participar.?
2	2.12 (Pag. 4)	Por la naturaleza de los materiales solicitados no es posible presentar muestras en el acto de presentación y apertura de propuestas. Esto seria motivo de descalificación.?
3	6.2 (Pag. 8)	Las propuestas pueden ser presentadas por una persona diferente al representante legal.?
4	Part. 12 (Pag. 24)	Indicar el diámetro correcto para el rango solicitado.
5	Part. 23 y 24 (Pag. 24)	La conexión de los codos es bridada?
6	Part. 94 (Pag. 27)	Que tipo de inoxidable?
7	Part. 117 (Pag. 27)	Que espesor se requiere?
8	Part. 123 a 127 (Pag. 27)	La tubería es con costura?
9	Part. 139 a 143 (Pag. 28)	Indicar el libraje requerido en las válvulas
10	Part. 146 a 147 (Pag. 28)	Indicar el libraje requerido en las válvulas y materiales.



Tubería y Válvulas del Norte S.A. de C.V.

[www.tuvansa.com.mx](http://www.tuvansa.com.mx)

Retorno San Buenaventura No. 12  
Fracc. Ind. San Buenaventura  
C.P. 54135, Tlalnepanitia, Edo. Mex.  
T. 55-5039-0730

Procedimiento de Licitación Pública Nacional.  
LPN/SEGIAGUA/005/2025.

Agradeciendo de antemano la atención que le puedan dar a la presente, quedo a sus ordenes.

ATENTAMENTE:


Alejandro Lozano Toral

Representante Legal

TUBERIA Y VALVULAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.

RFC: TVN 820506 NT0

[bloeza@tuvansa.com.mx](mailto:bloeza@tuvansa.com.mx)



# DISTRIBUIDORA SUIZA, S.A. DE C.V.

Calle Dos N° 98 Local B  
Col. Granjas de San Antonio C.P. 09070  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México  
Tel.: 55-56-46-13-76

E-mail.: [distrisuiza@prodigy.net.mx](mailto:distrisuiza@prodigy.net.mx)  
R.F.C. DSU-810624-3Y9

ANEXO SIETE  
CUESTIONAMIENTOS POR ESCRITO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO.  
SECRETARIA DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA.


ATENCION: LIC. CARLOS GARCIA ROSAS.  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
TELEFONO: 5590174603 , EXTENSION 0502.

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  
LPN/SEGIAGUA/005/2025.

FECHA: CIUDAD DE MEXICO A 21 DE MAYO DE 2025

CORREO ELECTRONICO DEL LICITANTE: [distrisuiza@prodigy.net.mx](mailto:distrisuiza@prodigy.net.mx)

PREGUNTA NO.	REFERENCIA BASES	PREGUNTA
1	ANEXO UNO PARTIDA 12	<b>DICE:</b> ADAPTADOR BRIDADO AMPLIO RANGO DE 4" DE DIÁMETRO DE 324 A 365 MM. <b>PREGUNTA:</b> DE 4" DE DIAMETRO NO EXISTE DE 324 A 365 MM , DEBE SER DE 12" DE DIAMETRO , FAVOR DE ACLARAR
2	ANEXO UNO PARTIDA 17 Y 18	<b>DICE:</b> BRIDA SOLDABLE 16" Y 20" TIPO SLIP-ON CARA SALIENTE CLASE DE 200. RESPECTIVAMENTE <b>PREGUNTA:</b> NO SE FABRICAN EN CLASE DE 200 SERIA DE 150 , PODEMOS OFERTAR EN CLASE 150
3	ANEXO UNO PARTIDA 34	<b>DICE:</b> COPLE UNIVERSAL PARA UNIÓN DE TUBERÍA RANGO AMPLIO DE 12" RANGO DE 302 A 365 MM. <b>PREGUNTA:</b> EN RANGO DE 302 A 365 MM. NO SE FABRICA ,EL RANGO SERIA DE 324 A 365 MM , PODRIAMOS OFERTAR EN EL RANGO MENCIONADO
4	ANEXO UNO PARTIDA 35	<b>DICE:</b> COPLE UNIVERSAL PARA UNIÓN DE TUBERÍA RANGO AMPLIO DE 12" RANGO DE 345 A 372 MM. <b>PREGUNTA:</b> COPLE DE 12" EN RANGO DE 345 A 372 MM , NO SE FABRICA SERIA COPLE DE 14" EN RANGO DE 351 A 378 MM , PODRIAMOS OFERTAR EN ESA MEDIDA Y RANGO
5	ANEXO UNO PARTIDA 40	<b>DICE:</b> COPLE UNIVERSAL PARA UNIÓN DE TUBERÍA RANGO AMPLIO DE 12" RANGO DE 315 A 340 MM. <b>PREGUNTA:</b> EN RANGO DE 315 A 340 MM , NO SE FABRICA , EL RANGO SERIA DE 322 A 342 MM , PODRIAMOS OFERTAR EN EL RANGO MENCIONADO
6	ANEXO UNO PARTIDA 43	<b>DICE:</b> COPLE MIXTO CON UN EXTREMO ACERROJADO Y EL OTRO EXTREMO UNIVERSAL DE 8" CON RANGO DE 214 A 249 MM. <b>PREGUNTA:</b> ESTE COPLE MIXTO NO SE FABRICA EN ESTA MEDIDA , FAVOR DE ACLARAR
7	ANEXO UNO PARTIDA 62	<b>DICE:</b> JUNTA GIBAULT DE 20" X 600 MM JUEGO CON TORNILLERÍA Y GOMAS. <b>PREGUNTA:</b> JUNTA GIBAULT DE 20" X 600 MM. NO SE FABRICA , SERIA DE 24" X 600 MM. PODEMOS OFERTAR EN LA MEDIDA ANTES MENCIONADA
8	ANEXO UNO PARTIDA 67	<b>DICE:</b> JUNTA GIBAULT DE 3" X 80MM JUEGO CON TORNILLERÍA Y GOMAS. <b>PREGUNTA:</b> JUNTA GIBAULT DE 3" X 80 MM. NO SE FABRICA , SERIA DE 2 1/2" X 80 MM. PODEMOS OFERTAR EN LA MEDIDA ANTES MENCIONADA
9	ANEXO UNO PARTIDA 78	<b>DICE:</b> JUNTA GIBAULT DE 12" X395 MM JUEGO CON TORNILLERÍA Y GOMAS. <b>PREGUNTA:</b> JUNTA GIBAULT DE 12" X 395 MM. NO SE FABRICA , SERIA DE 14" X395 MM. PODEMOS OFERTAR EN LA MEDIDA ANTES MENCIONADA
10	ANEXO UNO PARTIDA 80	<b>DICE:</b> MARCO Y TAPA METÁLICA DE AGUA POTABLE PARA TRÁFICO TIPO PESADO (160 KG) FIERRO. <b>PREGUNTA:</b> MARCO Y TAPA DE FO.FO PARA AGUA POTABLE PARA TRAFICO PESADO DE 160 KGS. NO SE FABRICA SERIA DE 130 KGS. FAVOR DE ACLARAR
11	ANEXO UNO PARTIDA 100	<b>DICE:</b> SOLDADURA PARA FIERRO COLADO. <b>PREGUNTA:</b> LA SOLDADURA QUE SOLICITAN ES DE 1/8" FAVOR DE ACLARAR
12	ANEXO UNO PARTIDA 104	<b>DICE:</b> TORNILLO CADMINIZADO CON CABEZA HEXAGONAL DE 3 1/2" X 8" DE LONGITUD CON TUERCA CADMINIZADA <b>PREGUNTA:</b> TORNILLO DE 3 1/2" X 8" DE LONGITUD NO EXISTE FAVOR DE ACLARAR
13	ANEXO UNO PARTIDA 110	<b>DICE:</b> TUBO DE ACERO DE 16". <b>PREGUNTA:</b> EL TUBO QUE SOLICITAN EN EN CEDULA 40 , SIN COSTURA NEGRO FAVOR DE ACLARAR



# DISTRIBUIDORA SUIZA, S.A. DE C.V.

Calle Dos N° 98 Local B  
Col. Granjas de San Antonio C.P. 09070  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México  
Tel.: 55-56-46-13-76  
E-mail.: [distrisuiza@prodigy.net.mx](mailto:distrisuiza@prodigy.net.mx)  
R.F.C. DSU-810624-3Y9

14	NUMERAL 2.12 MUESTRAS	<b>DICE:</b> LOS LICITANTES DEBERAN ENTREGAR EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS , UNA MUESTRA DE LOS BIENES POR CADA PARTIDA OFERTADA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO UNO <b>PREGUNTA:</b> SE LE PREGUNTA A LA CONVOCANTE SI SE PUEDEN ENTREGAR MUESTRAS POR FAMILIA DE LAS PARTIDAS 82,83 Y 84 CORRESPONDIENTE A LAS PLACAS Y DONDE Y CUANDO SERIA LA ENTREGA , FAVOR DE ACLARAR
15	NUMERAL 9.2 PROPUESTA TECNICA INCISO C	<b>DICE:</b> EN EL CASO QUE EL LICITANTE NO SEA DIRECTAMENTE EL FABRICANTE DE LOS BIENES QUE OFERTA, DEBERÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL PARA ESTA LICITACIÓN, EMITIDA POR LA EMPRESA FABRICANTE DE RECONOCIMIENTO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O COMERCIALIZADOR DEL LICITANTE Y OBLIGADO SOLIDARIO CON EL MISMO, PARA LA ENTREGA, ASISTENCIA TÉCNICA, REVISIONES DE CALIDAD Y GARANTÍA DE LOS BIENES DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA LICITACIÓN. LA CUAL DEBERÁ SER FIRMADA POR REPRESENTANTE DEL FABRICANTE QUE CUENTE CON FACULTADES SUFICIENTES NOTARIALES PARA COMPROMETERSE POR SU REPRESENTADA; DEBIENDO ADJUNTAR FOTOCOPIA DE PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE. 3A <b>PREGUNTA :</b> PODRIAN OMITIR LA ENTREGA DE LA FOTOCOPIA DEL PODER NOTARIAL , ASI COMO LA DE LA IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE , YA QUE SON DOCUMENTOS CONFIDENCIALES Y EL FABRICANTE NO LOS PROPORCIONA TAN FACILMENTE.
16	NUMERAL 9.2 PROPUESTA TECNICA INCISO C	EN CASO DE NO SER FABRICANTE NO ES NECESARIO PRESENTAR LA CARTA DEL FORMATO 3 EN LA PROPUESTA TECNICA <b>PREGUNTA:</b> BASTARA CON LA PRESENTACION DEL FORMTO 3A

ATENTAMENTE  
DISTRIBUIDORA SUIZA, S.A: DE C.V.

ALEXIS ALDAIR ZERTUCHE LOPEZ  
REPRESENTANTE LEGAL


**FUNDIDORA RICASA**  
**MARÍA GUADALUPE RIVERA CASTREJÓN**  
**R.F.C: RICG 480229 5W0**

Fabricantes de Alcantarillado en general, Registros de CFE, Juntas Gibault, Abrazaderas de Inserción etc. en Hierro Fundido, Hierro Dúctil, Concreto Polimérico y Polietileno.

Tel: 5654-5174, 9129-2430

ricasa2014@hotmail.com

Tel/Fax: 5649-6820 Calle Emiliano Zapata s/n, San Vicente Chicoloapan, Estado de México, C.P. 56370.



**Anexo Siete.**  
**Cuestionamientos por escrito.**

Gobierno de la Ciudad de México.  
 Secretaría de Gestión Integral del Agua.  
 Atención: Lic. Carlos García Rosas.  
 Director General de Administración y Finanzas.  
 Teléfono: 559017 4603 Extensión 0502.

Procedimiento de Licitación Pública Nacional  
 LPN/SEGIAGUA/005/2025.

Fecha: 23 de mayo 2025.

Requisición: DEAP-2001-2025.

Correo electrónico del licitante:

[ricasa2014@hotmail.com](mailto:ricasa2014@hotmail.com)

Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.

Nombre, denominación o razón social del licitante: **María Guadalupe Rivera Castrejón**  
 R.F.C del licitante: **RICG 480229 5W0**  
 Domicilio: **Calle Emiliano Zapara s/n, Col. San Vicente Chicoloapan, Estado de México, C.P. 56370.**  
 Teléfono: **555654-5174**  
 Correo electrónico: [ricasa2014@hotmail.com](mailto:ricasa2014@hotmail.com)

Pregunta No.	Referencia Bases	Pregunta.
1	Punto 2.12 Muestras	Dice: Los licitantes deberán entregar en el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, una muestra, de los bienes por cada partida ofertada conforme a las especificaciones del Anexo uno.  ¿Se pueden entregar las muestras con anticipación en otro lugar ya que por peso y dimensiones de algunos productos resulta complicada su manipulación y traslado a la SEGIAGUA?
2	Anexo uno Partida 62	Dice: Junta Gibault de 20" x 600 mm juego con tornillería y gomas  Para esta medida y en base a la especificación es necesario que el empaque sea de 24", solicitamos de favor se corrija.
3	Anexo uno Partida 67	Dice: Junta Gibault de 3" x 80 mm juego con tornillería y gomas  Para esta medida y en base a la especificación es necesario que el empaque sea de 2 1/2", solicitamos de favor se corrija.
4	Anexo uno Partida 78	Dice: Junta Gibault de 12" x 395 mm juego con tornillería y gomas  Para esta medida y en base a la especificación es necesario que el empaque sea de 14", solicitamos de favor se corrija.



**FUNDIDORA RICASA**  
**MARÍA GUADALUPE RIVERA CASTREJÓN**  
**R.F.C: RICG 480229 5W0**


**Fabricantes de Alcantarillado en general, Registros de CFE, Juntas Gibault, Abrazaderas de Inserción etc. en Hierro Fundido, Hierro Dúctil, Concreto Polimérico y Polietileno.**

Tel: 5654-5174, 9129-2430

ricasa2014@hotmail.com

Tel/Fax: 5649-6820

Calle Emiliano Zapata s/n, San Vicente Chicoloapan, Estado de México, C.P. 56370.



Gobierno de la Ciudad de México.  
 Secretaría de Gestión Integral del Agua.  
 Atención: Lic. Carlos García Rosas.  
 Director General de Administración y Finanzas.  
 Teléfono: 559017 4603 Extensión 0502.

Procedimiento de Licitación Pública Nacional  
 LPN/SEGIAGUA/005/2025.

Fecha: 23 de mayo 2025.

Requisición: DEAP-2001-2025.

Correo electrónico del licitante:

[ricasa2014@hotmail.com](mailto:ricasa2014@hotmail.com)

Adquisición: Accesorios para reparación de fugas.


Nombre, denominación o razón social del licitante: **María Guadalupe Rivera Castrejón**  
 R.F.C del licitante: **RICG 480229 5W0**  
 Domicilio: **Calle Emiliano Zapara s/n, Col. San Vicente Chicoloapan, Estado de México, C.P. 56370.**  
 Teléfono: **555654-5174**  
 Correo electrónico: [ricasa2014@hotmail.com](mailto:ricasa2014@hotmail.com)

Pregunta No.	Referencia Bases	Pregunta.
5	Anexo uno Partida 79	Solicitan Marco y tapa de Fo.Fo. de 50x50 centímetros para agua potable de 65 kg. Con chapa de seguridad y llave para abrir y cerrar.  Este Marco y tapa de Fo.Fo de 50x50 cm en 65 kg. es muy ligero por lo mismo se recomienda en Hierro Dúctil de 65 kg. con chapa de seguridad y llave para abrir y cerrar.
6	Anexo uno Partida 80	Marco y tapa de 50x50 metálica de agua potable para tráfico tipo pesado (160 kg) fierro.  Este Marco y tapa de Fo.Fo. de 50x50 cm de agua potable de 160kg no se fabrica, y por ello se recomienda sea en Hierro Dúctil de 65 kg por su mayor resistencia a la tensión, contando con chapa de seguridad y llave para abrir y cerrar.

Atentamente

María Guadalupe Rivera Castrejón.  
 Gerente General.







Gobierno de la Ciudad de México.  
 Secretaría de Gestión Integral del Agua.  
 Atención: Lic. Carlos García Rosas.  
 Director General de Administración y Finanzas.  
 Teléfono: 5590174603, extensión 0502.


Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
 Recursos Locales.

"Accesorios para reparación de fugas".  
 Requisición DEAP-2001-2025.

Correo electrónico del participante: [zepeda@bombasbnj.com](mailto:zepeda@bombasbnj.com)  
 Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a 21 de mayo de 2025.



Anexo Siete.  
 Cuestionamientos por escrito.



Asunto: Preguntas del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.

Bombas Verticales BNJ, S.A. de C.V.  
 R.F.C.: BVB-811118-CX0  
 Domicilio: Boulevard Adolfo López Mateos número 206 Poniente, Colonia Centro, Celaya, Guanajuato, Código Postal 38000.  
 Teléfono: 552628 3488. Fax: 552628 3489  
 Correo electrónico: [zepeda@bombasbnj.com](mailto:zepeda@bombasbnj.com)



Pregunta No.	Referencia Bases	Pregunta
1	9.2 Propuesta Técnica. j) Muestras: los licitantes deberán entregar una muestra de los bienes por cada partida ofertada, conforme a las especificaciones del Anexo Uno y la Propuesta del licitante.	Para los materiales de gran volumen, por favor indicarnos donde deberán ser entregadas las muestras, y si dichas piezas pudieran tomarse a cuenta en caso de ser adjudicados con dicha partida. De no ser así, por favor, indicarnos el procedimiento para la recolección de los mismos. Asimismo, por favor, indicar el día en qué deben ser entregadas dichas muestras.
2	Anexo Uno Tubería de acero, partidas: 110 a 117 y 135 a 138	Solicitamos que para dichas partidas sea necesario comprobar la fabricación nacional mediante registro o certificación ante la Secretaría de Economía de la marca ofertada. Lo anterior, apoyando las medidas que el gobierno federal ha realizado en los últimos tiempos para combatir el Dumping y garantizar el contenido de integración nacional solicitado; lo anterior, ya que continuamente se ha detectado que el acero que se comercializa a nivel nacional no es producido en México, teniendo origen en, principalmente el continente asiático y afectando gravemente a los productores nacionales y por ende a la economía nacional y la generación de empleos.
3	Anexo Uno Tubería de acero, partidas: 110 a 117	Solicitamos que para estas partidas solo se deba presentar muestra de una medida ya que toda la tubería sería ASTM A53 Gr. B, solo cambia el diámetro.
4	Anexo Uno Tubería de acero, partidas: 135 a 138	Solicitamos que para estas partidas solo se deba presentar muestra de una o dos medidas ya que toda la tubería sería ASTM A53 Gr. B, con cople, rosca cónica, solo cambia el diámetro.
5	Anexo Uno Tubería de acero, partidas: 135 a 138	Los diámetros exteriores de la tubería de columna solicitada son, favor de confirmar: 4" - 4.5" 6" - 6.625" 8" - 8.625" 10" - 10.750" Lo anterior, debido a que es usual que las fichas técnicas de este tipo de tubería de columna indiquen el diámetro exterior y no el nominal.
6	Anexo Uno Tubería de acero, partidas: 135 a 138	Favor de confirmar que la tubería y coples son rosca cónica, con cople de 8" hilos por pulgada.
7	Anexo Uno Partida 112	Solicitamos que por el tiempo de entrega solicitado se pueda ofertar 5/16" de espesor.
8	Anexo Uno Partida 116	Solicitamos que por el tiempo de entrega solicitado se pueda ofertar 3/8" de espesor, que es más comercial; además de que para este diámetro el espesor correspondiente para cédula 40 es de 0.593" lo que reduce enormemente el diámetro interno de la tubería.



Atentamente  
 Bombas Verticales BNJ, S.A. de C.V.  
 R.F.C.: BVB-811118-CX0

Ing. Humberto Simón Zepeda Cabrera  
 Representante Legal



# DM. DISTRIBUCIONES MOGU, S.A. DE C.V.

Anexo Siete.  
Cuestionamientos por escrito.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
SECRETARIA DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA.

Procedimiento de Licitación Pública Nacional  
LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
ACCESORIOS PARA REPARACION DE FUGAS.  
Requisición DEAP-2001-2025.

ATENCIÓN: Lic. Carlos Garcia Rosas.  
Director General de Administración y Finanzas.  
Teléfono 5590174603 ext. 0502

FECHA: CIUDAD DE MÉXICO A 21 DE MAYO DE 2025.

CORREO ELECTRÓNICO DEL PARTICIPANTE:  
carlosg@dmogu.com.mx

Asunto:	Preguntas del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025 ACCESORIOS PARA REPARACION DE FUGAS..
---------	---

Razón social del participante: DISTRIBUCIONES MOGU, S.A. DE C.V.  
R.F.C del participante.DMO920302C18  
Domicilio NICETO DE ZAMACOIS #11 COLONIA VIADUCTO PIEDAD C.P. 08200, ALCALDIA IZTACALCO CIUDAD DE MÉXICO  
Teléfono 5554405630 / 5554405636  
Correo electrónico. carlosg@dmogu.com.mx

Nombre de la Licitación: Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025

Pregunta No.	Referencia Bases	Pregunta.
1	PUNTO 2.12 MUESTRAS	Solicitan que los licitantes deberán entregar en el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, una muestra de los bienes por cada partida ofertada conforme a las especificaciones del Anexo Uno. Las muestras servirán de base para la evaluación técnica que realice el área requirente, cuyas conclusiones se especificarán en la Evaluación de las Propuestas Técnicas (Dictamen Técnico) correspondiente. Solicitamos a la convocante de la manera mas atenta se omita la presentación de muestras, pues hay varias partidas que no se pueden presentar muestras por los tiempos tan cortos para presentarlas, asi como partidas que son de fabricación especial o el tratamiento que solicitan requiere más tiempo de elaboración y no son productos que se manejen de línea, también es importante señalar que por las dimensiones y pesos no se podrían presentar en el evento. En caso de ser negativa su respuesta solicitamos a la convocante que se puedan presentar muestras por familia de las partidas que no son de fabricación especial, ni grandes dimensiones.
2	PUNTO 9.2 INCISO C)	Solicitan manifiesto de fabricante: "El que suscribe con el carácter de representante legal de la empresa denominada, con relación al Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SEG/AGUA/ /2025, para la adquisición de " ", manifiesto que mi representada es fabricante de los bienes objeto de la Licitación, por lo que queda obligada en caso de resultar adjudicada, para la entrega, asistencia técnica, revisiones de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento, mismos que cumplirán con las especificaciones técnicas del Anexo Uno de las Bases y la o las Juntas de Aclaración de Bases". La cual deberá ser firmada por representante que cuente con facultades suficientes notariales

# DM. DISTRIBUCIONES MOGU, S.A. DE C.V.

Pregunta No.	Referencia Bases	Pregunta.
		para comprometerse por su representada; debiendo adjuntar fotocopia de Poder Notarial e identificación oficial vigente Formato 3. En el caso que el licitante no sea directamente el fabricante de los bienes que oferta, deberá presentar Carta original para esta Licitación, emitida por la empresa fabricante de reconocimiento de distribuidor autorizado o comercializador del licitante y obligado solidario con el mismo, para la entrega, asistencia técnica, revisiones de calidad y garantía de los bienes de acuerdo a las condiciones establecidas en esta Licitación. La cual deberá ser firmada por representante del fabricante que cuente con facultades suficientes notariales para comprometerse por su representada; debiendo adjuntar fotocopia de Poder Notarial e identificación oficial vigente. 3A. Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos permita presentar carta de Distribuidor Mayorista ya que hay fabricantes que no expiden este tipo de documentos.
3	ANEXO UNO PARTIDA 93 a la 99	Solicitamos al área usuaria nos permita presentar una muestra por familia de estas soldaduras en presentación de 1 kilo.
4	ANEXO UNO PARTIDA 104	Solicitan Tornillo cadminizado con cabeza hexagonal de 3 1/2" x 8" de longitud con tuerca cadminizada. Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos indiquen si la medida correcta es Tornillo cadminizado con cabeza hexagonal de 1/2" x 8" de longitud con tuerca cadminizada. O por favor indicarnos la medida correcta.
5	ANEXO UNO PARTIDA 139 a la 143	Solicitamos al área usuaria nos permita presentar Válvulas de compuerta fabricadas en latón, esto en razón de que las mismas cumplen con las mismas características que las solicitadas.
6	ANEXO UNO PARTIDA 150	Solicitan Válvulas de compuerta de bastago fijo de 4" de diámetro de fierro fundido con asiento de bronce. Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos permita cotizar Válvulas de fierro dúctil.
7	ANEXO UNO PARTIDA 151	Solicitan Válvulas de compuerta de bastago fijo de 6" de diámetro de fierro fundido con asiento de bronce. Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos permita cotizar Válvulas de fierro dúctil.
8	ANEXO UNO PARTIDA 150	Solicitan Válvulas de compuerta de bastago fijo de 12" de diámetro de fierro fundido con asiento de bronce. Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos permita cotizar Válvulas de fierro dúctil.

ATENTAMENTE  
DISTRIBUCIONES MOGU, S.A. DE C.V.

ING. CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ LOPEZ  
REPRESENTANTE LEGAL.

**Ciudad de México a 21 de Mayo de 2025.**

**Gobierno de la Ciudad de México.  
Secretaría de Gestión Integral del Agua.  
Atención Lic. Carlos García Rosas.  
Director General de Administración y Finanzas.**

**Preguntas para la junta de Aclaraciones. –**

De acuerdo a lo establecido en el punto 2.12 Muestras; que a la letra refiere lo siguiente:  
Los licitantes deberán entregar en el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, una muestra de los bienes por cada partida ofertada conforme a las especificaciones del Anexo Uno.

Las muestras servirán de base para la evaluación técnica que realice el área requirente, cuyas conclusiones se especificarán en la Evaluación de las Propuestas Técnicas (Dictamen Técnico) correspondiente. Las muestras deberán exhibir en lugar visible la razón o denominación social del licitante; número de procedimiento; requisición y partida.

Asimismo, los licitantes deberán presentar en original y copia, en papel con membrete de la empresa, la relación de las muestras presentadas y entregadas, especificando la requisición, partida, modelo o número de parte y marca, en su caso.


La devolución de las muestras se podrá realizar a los 15 días hábiles posteriores a la notificación del Fallo, a solicitud expresa por escrito dirigido a la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios de la SEGIAGUA, firmado por el representante facultado del licitante.

Al respecto nos permitimos manifestar la siguiente pregunta: ¿Es posible omitir la presentación de algunas muestras físicas, ó en todo caso se cambie por una visita al almacén para hacer la revisión pertinente de los materiales y/o componentes a suministrar a quién resulte favorable el fallo de esta licitación pública; ya que son 150 partidas y debido las dimensiones y pesos, es logísticamente complejo trasladar todas las muestras a las instalaciones para la fecha de Acto de Presentación y Apertura de Propuestas?

Agradeceremos tomar en cuenta nuestras sugerencias y recomendaciones.

Agradeceremos tomar en cuenta nuestras sugerencias y recomendaciones.

**ATENTAMENTE**



**Lic. Jorge Alberto Diaz Vilchis**

**Apoderado Legal**

**Grupo FRITMAR Internacional S.A. DE C.V.**

Rincón de los Arcos No. 83 Int. 3 Col. Bosque Residencial del Sur, CP 16010, Alc. Xochimilco, Ciudad de México, México.

RFC: GFI9412159VA, Tel. (56) 1388-4899 Correo: operacion@fritmar.com.mx

**DISTRIBUIDORA LECONS, S.A. DE C.V.**

21 de Mayo del 2025.

Secretaria de Gestion  
Integral del Agua  
Prehabe

Licitacion Publica Nacional  
CPN/SEGIAGUA/005/2025

Referente al punto 9.2 Propuesta tecnica  
inciso c) nos pueden precisar los supuestos que  
se mencionan el mismo, ya que como se  
redacta ~~en el~~ dicho punto, entiendo que  
hay tres supuestos para la presentacion  
de carta de fabricante.

De lo anterior quizas no se clara la  
redaccion, pero ingisto se pueden precisar los  
supuestos por favor

Lic Jorge Hernandez Gomez  
representante legal



# Soluciones Integrales de Fluidos, S.A. de C.V.

**Gobierno de la Ciudad de México.**  
**Secretaría de Gestión Integral del Agua.**  
**Atención:** Lic. Carlos García Rosas  
**Director General de Administración y Finanzas.**  
Teléfono: 5590174603, extensión 0502.

Procedimiento de Licitación Pública Nacional  
LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
**Fecha:** Ciudad de México, a 21 de mayo de 2025  
**Correo electrónico del participante:** sifbombas@hotmail.com

## Anexo Siete Cuestionamientos por escrito

Asunto: Preguntas del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025.  
**"Accesorios para reparación de fugas".**

**Requisición: DEAP-2001-2025.**

**Fecha:** 21 de mayo de 2025.

**Razón Social:** Soluciones Integrales de Fluidos, S.A. de C.V.  
**R.F.C.:** SIF-060309-180  
**Domicilio:** Calle paseo Uxmal No. 4, Ampliación la Cañada, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62324  
**Teléfono:** 5520997791.  
**Correo electrónico:** sifbombas@hotmail.com

Pregunta No.	Referencia Bases	Pregunta
1	Propuesta Técnica Inciso j) <b>muestras</b>	De la partida 110 a la 117 del Anexo Uno, solicitamos se pueda entregar solo una muestra corta de una de las partidas antes mencionadas, ya que consideramos cuentan con las mismas propiedades y solo cambia en las dimensiones (diámetro)
2	Propuesta Técnica Inciso j) <b>muestras, c) manifiesto de fabricante</b>	Conforme al Anexo Uno, en las partidas referentes de tornillería, placa de acero, empaques de plomo y brida soldable. Solicitamos no se deba presentar carta de fabricante, así como la muestra ya que los consideramos materiales comerciales

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención a la presente, quedo como siempre a sus órdenes.

Atentamente  
**Soluciones Integrales de Fluidos, S.A. de C.V.**

Ing. Ricardo Vélez Lozada  
Representante Legal

SECRETARIA DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS  
**Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025**  
Accesorios para reparación de fugas  
Requisición DEAP-2001-2025.



**COPRELASA**  
CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS  
LAGUNA, S.A. DE CV

CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS LAGUNA S.A. DE C.V.  
RFC: CPL9803041P9

Gobierno de la Ciudad de México.  
Secretaría de Gestión Integral del Agua.  
Atención: Lic. Carlos García Rosas.  
Director General de Administración y Finanzas.  
Teléfono: 5590174603, extensión 0502.

Procedimiento de Licitación Pública Nacional  
**LPN/SEGIAGUA/005/2025.**  
Fecha: 21 de mayo de 2025  
ramon.perales@coprelasa.com

El que suscribe, con el carácter de representante legal de la empresa denominada **CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS LAGUNA S.A. DE C.V.**, con relación al **Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SEGIAGUA/005/2025**, para la adquisición de "**Accesorios para reparación de fugas**", sobre el particular, me permito presentar las siguientes solicitudes de aclaración:

PREGUNTA NO.	REFERENCIA BASES	PREGUNTA
1	PAGINA 26	Para la silleta tipo "caja" de 72" se indica el largo de 0.80 m y diámetro exterior de 86.5", ¿Cuál es la medida del peralte considerado para esta silleta?
2	PAGINA 26	Para la silleta tipo "caja" de 42" se indica el largo de 0.80 m y diámetro exterior de 51", ¿Cuál es la medida del peralte considerado para esta silleta?

**ATENTAMENTE**

*R. Perales Trejo*

**Ramón Perales Trejo**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS LAGUNA, S.A. DE C.V.**